

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin/tatarstan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение НД по Высокогорскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Высокая Гора, ул. Энергетиков 15

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 54/1/14

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Исполнительному комитету Чепчуговского сельского поселения Высокогорского муниципально-
го района Республики Татарстан

«19» июля 2023г.

с.Высокая Гора

Во исполнение распоряжения №54 от 03.06.2023 начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Высокогорскому району майора внутренней службы Разгулова А.М., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «19» июля 2023 г. по 13ч. 00 мин. «19» июля 2023 г. проведена внеплановая проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Высокогорскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ старшим лейтенантом внутренней службы Лариным Р.Р. в отношении исполнительного комитета Чепчуговского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Общее				
1.	В населенных пунктах с. Чепчуги, д. Байкал, д. Старые Бирюли, д. Новые Бирюли направленные движения к источникам противопо-	(п. 48 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Феде-	01.06.2024	

	пожарного водоснабжения обеспечить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	ральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);		
2.	В сельском поселении разработать планы, схемы, и программы развития территорий поселения с включением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	(статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);	01.06.2024	
3.	В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создать (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.	(п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479).	01.06.2024	
4.	Правообладателем земельных участков (Исполнительный комитет Чепчуговского сельского поселения), расположенных в границах	(п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479).	01.06.2024	

	населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, произвести своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.			
с. Чепчуги:				
5.	Населенный пункт полностью обеспечить наружными источниками противопожарного водоснабжения.	ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».	01.06.2024	
д. Байкал:				
6.	Населенный пункт обеспечить наружными источниками противопожарного водоснабжения.	(статья 19 Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ (статьи 4,5,6 статья 63,68 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 9.4 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения (п. 10.10 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение));	01.06.2024	
7.	Населенный пункт обеспечить звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре	статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);	01.06.2024	
д. Старые Бирюли:				
8.	Населенный пункт полностью обеспечить наружными источниками противопожарного водоснабжения	статья 19 Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ (статьи 4,5,6 статья 63,68 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 9.4 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники	01.06.2024	

		наружного противопожарного водоснабжения (п. 10.10 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение));		
9.	Населенный пункт обеспечить звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре.	(статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);	01.06.2024	
д. Новые Бирюли:				
10.	Населенный пункт полностью обеспечить наружными источниками противопожарного водоснабжения	статья 19 Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ (статьи 4,5,6 статья 63,68 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 9.4 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения (п. 10.10 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение));	01.06.2024	
11.	Населенный пункт обеспечить звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре.	(статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);	01.06.2024	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД и ПР по
Высокогорскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Ларин Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора
по пожарному надзору)

«13» 07 2023 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:
Руководитель Исполнительного комитета
Чепчуговского сельского поселения
Высокогорского муниципального района
Республики Татарстан

Зиганшин Ильшат Рафикович
(должность, фамилия, инициалы)

«13» 07 2023 г.

(подпись)