

Отделение НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и  
ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

с. Высокая Гора  
(место составления акта)

"19" июля 2023 г.  
(дата составления акта)

15 час. 30 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
N 55

По адресу/адресам: РТ, Высокогорский муниципальный район, с.  
Ямашурма, ул. Советская, д.5. Ямашурминское сельское поселение  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 55 от 03.07.2023 начальника отделения  
надзорной деятельности и профилактической работы по  
Высокогорскому району Главного управления МЧС России по  
Республике Татарстан майора внутренней службы Разгулова А.М.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая)  
документарная/выездная)

Исполнительного комитета Ямашурминского сельского поселения  
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"19" 07 20 23 г. с 13 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин.  
Продолжительность 1 день/1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  
обособленных структурных подразделений юридического лица или  
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день, 1 час  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением НД и ПР по Высокогорскому  
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Руководитель Исполнительного комитета Ямашурминского сельского  
поселения Высокогорского муниципального района Республики  
Татарстан Мухтаров Фаниль Камилевич.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки  
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Старший инспектор отделения НД и ПР по  
Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по  
РТ Ларин Р.Р.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Руководитель Исполнительного комитета Ямашурминского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Мухтаров Фаниль Камилевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов).

д. Большой Елань.

1. К населенному пункту и в населенном пункте отсутствуют дороги с твердым покрытием (п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479));

2. Населенный пункт недостаточно обеспечен наружными источниками противопожарного водоснабжения в соответствии со статьей 19 Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ (статьи 4,5,6 статья 63,68 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 9.4 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения (п. 10.10 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение));

3. В населенном пункте отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);

д. Здоровый Ключ.

4. К населенному пункту и в населенном пункте отсутствуют дороги с твердым покрытием (п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479));

5. Населенный пункт недостаточно обеспечен наружными источниками противопожарного водоснабжения в соответствии со статьей 19 Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ (статьи 4,5,6 статья 63,68 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 9.4 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения (п. 10.10 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение));

6. В населенном пункте отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не выполнено в установленный срок 1.05.2023 предписание №52/1/37 от 31.05.2021г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности (пункты 6,7,8,9,10,11.)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: Старший инспектор отделения НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Ларин Р.Р.

" 19 " 07 2023 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Руководитель Исполнительного комитета Ямашурминского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Мухтаров Фаниль Камилевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 19 " 07 2023 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)