

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin/tatarstan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение НД по Высокогорскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Высокая Гора, ул. Энергетиков 15

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 55/1/ 13

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Исполнительному комитету Ямашурминского сельского поселения Высокогорского муниципальному району Республики Татарстан

«19» июля 2023г.

с.Высокая Гора

Во исполнение распоряжения №55 от 03.06.2023 начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Высокогорскому району майора внутренней службы Разгулова А.М., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 30 мин. «19» июля 2023 г. по 14ч. 30 мин. «19» июля 2023 г. проведена внеплановая проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Высокогорскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ старшим лейтенантом внутренней службы Лариным Р.Р. в отношении исполнительного комитета Ямашурминского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| д. Большая Елань | | | | |
| 1. | К населенному пункту и в населенном пункте выполнить дороги с твердым покрытием. | (п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)); | 01.06.2024 | |
| 2. | Населенный пункт полностью обеспечить наружными | статья 19 Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ (статьи 4,5,6 | 01.06.2024 | |

| | | | | |
|-------------------|---|--|------------|--|
| | источниками противопожарного водоснабжения. | статья 63,68 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 9.4 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения (п. 10.10 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение)); | | |
| 3. | Населенный пункт обеспечить звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре. | (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ); | 01.06.2024 | |
| д. Здоровый Ключ. | | | | |
| 4. | К населенному пункту и в населенном пункте обеспечить дороги с твердым покрытием | (п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)); | 01.06.2024 | |
| 5. | Населенный пункт полностью обеспечить наружными источниками противопожарного водоснабжения. | статья 19 Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ (статьи 4,5,6 статья 63,68 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 9.4 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения (п. 10.10 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение)); | 01.06.2024 | |
| 6. | Населенный пункт обеспечить звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре. | (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ); | 01.06.2024 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписа-

ния в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД и ПР по
Высокогорскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Ларин Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

«19» 07 2023,г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:
Руководитель Исполнительного комитета
Ямашурминского сельского поселения
Высокогорского муниципального района
Республики Татарстан
Мухтаров Фаниль Камилевич

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

«18» 07 2023 г.