



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС России)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
(УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан)

**Заключение**  
**нормативно-технического совета (протокол № 13 от 26 октября 2023 г.)**

На согласование представлена документация: «Специальные технические условия на проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной безопасности, объекта капитального строительства «Киноконцертный зал в г. Альметьевск»» (далее «Специальные технические условия», «СТУ»).

организация, представившая материалы: ООО «Проектный институт уникальных сооружений «АРЕНА»,

организация-разработчик: ООО «Проектный институт уникальных сооружений «АРЕНА»,

наличие поручения ДНПР МЧС России: № ГУ-04-3077 от 23.10.2023 г.,

наличие заключений: отсутствуют.

**1. Необходимость разработки** представленных на рассмотрение «Специальных технических условий» обусловлена отсутствием нормативных требований по пожарной безопасности для проектирования многофункциональных зданий в части устройства эскалаторной галереи, связывающей первый и четвертый этажи здания.

**2. Решение нормативно-технического совета**

В соответствии с частью 2 статьи 78 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований настоящего Федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, предъявляемые к эскалаторам в многофункциональных зданиях, изложены в нормативных документах по пожарной безопасности, тем самым отсутствует основание для разработки данного документа.

Учитывая изложенное, нормативно-технический совет направляет «Специальные технические условия на проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной безопасности, объекта капитального строительства «Киноконцертный зал в г. Альметьевск»» на доработку.

Председатель нормативно-технического совета

Секретарь нормативно-технического совета



М.В. Трушин

К.В. Сергеев