



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
e-mail: gpn.laish@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лаишевскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

ул. Горького д.41 г. Лаишево, Республика Татарстан, 422610, (84378) 2-40-07

e-mail: gpn.laish@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 54/1/1-8**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное учреждение исполнительный комитет Чирповского сельского поселения
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, ИНН 1624009359, адрес: 422615, Рес-
публика Татарстан, Лаишевский район, с. Чирпы, ул. Заводская, д. 22

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение распоряжения (приказа) начальника ОНДиПР по Лаишевскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ (Главного Государственного инспектора по пожарному надзору по Лаишевскому муниципальному району) подполковника внутренней службы Ануфриева С.А. №54 от 4 декабря 2023 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

в период с «20» по 21 декабря 2023 г.

начальником ОНДиПР по Лаишевскому району подполковником внутренней службы Ануфриевым С.А.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено внеплановое КНМ

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Руководитель Зотин Р.Ю.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п / п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	У имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения, а также по направлению движения к источникам противопожарного водоснабжения должны обозначаться указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключёнными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их местоположения.	(п. 48 ППР в РФ, ст. 4, 6 123-ФЗ, п. 8.6 СП 8.13130.2009)	01.11.2024	
2.	Отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре.	(п. 7 ст. 63 123-ФЗ)	01.11.2024	
3.	Ни на одной водонапорной башне не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения.	(п. 53 ППР в РФ)	01.11.2024	
4.	Водонапорная башня на территории с. Чирпы не приспособлена для забора воды пожарной техникой в любое время года.	(п. 53 ППР в РФ)	01.11.2024	
5.	Не проводится работа по первичным мерам пожарной безопасности.	(ст. 63 123-ФЗ)	01.11.2024	
6.	На территории д. Меретьки отсутствуют наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами.	(п. 75 ППР в РФ, ст 62,63,68 123-ФЗ, ст. 14 131-ФЗ)	01.11.2024	
7.	Отсутствуют подъездные пути к населённому пункту д. Меретьки.	(п. 71 ППР в РФ)	01.11.2024	
8.	Водонапорная башня на территории д. Меретьки не приспособлена для забора воды пожарной техникой в любое время	(п. 53 ППР в РФ)	01.11.2024	


года.			
-------	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Руководитель Зотин Р.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Начальник ОНДиПР по Лаишевскому району УНДиПР Главного
управления МЧС РФ по РТ подполковник внутренней службы

Ануфриев С.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.