

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066

(843) 292-64-39, телефон доверия 293-64-39

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Пестречинскому муниципальному району

ул. Казанская д.10, с. Пестрецы, РТ тел: 3-26-38, ф. 3-26-38.

Предписание № 37/1/37-4

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Исполнительный комитет Кошцаковского сельского поселения Пестречинского
муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

с 13 ноября 2023 г. проведено мероприятие по надзору старшим инспектором ОНД и ПР по

Пестречинскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

подполковником внутренней службы Габдрахмановым Рамисом Айдаровичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего
мероприятие по надзору)

Исполнительный комитет Кошцаковского сельского поселения Пестречинского
муниципального района Республики Татарстан

(наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: РТ, Пестречинский муниципальный район, с. Кошцаково, ул. Комсомольская, д.13

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименования нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сроки устранения нарушения требования пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1.	Населённые пункты не обеспечены противопожарным водоснабжением	п. 1 статья 62, п. 1 статья 68 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.1 Свод правил СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 178), п. 2.11 ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ СНИП	01.10.2024	

		2.04.02-84*		
2.	В населённых пунктах не обеспечивается наличие запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со ^{статьями 6, 63 и 68} Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	пункт 75 (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479);	01.10.2024	
3.	Для целей пожаротушения не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельском поселении и на прилегающих к нему территориях в соответствии со ^{статьей 19} Федерального закона "О пожарной безопасности". При наличии на территории сельского поселения (в радиусе 200 метров) естественного водоисточника к нему не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года	пункт 75 (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479);	01.10.2024	
4.	Не созданы условия для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах	статья 19 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".	01.10.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия

по надзору в 2024 году, IV квартале, октябре месяце.
(квартале, месяце)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)

Ст. инспектор ОНД и ПР по Пестречинскому муниципальному району
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Пушков Р.В.

«13» ноября 2023 г.

Предписание для исполнения получила: ✓


(подпись)

Руководитель Исполнительного комитета Кошакковского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
Саттарова Зубейда Нургалиевна
(должность, фамилия, инициалы)

«13» ноября 2023 г.