

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin/tatarstan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РТ, с. Высокая Гора, ул. Энергетиков 15, 8(84365)3-34-04, E-mail: ond.po_vmr@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 61/1/14

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Исполнительному комитету Высокогорского сельского поселения Высокогорского муниципаль-
ного района Республики Татарстан

«09» ноября 2023г.

с.Высокая Гора

Во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Высокогорскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы майора внутренней службы Разгулова А.М., № 61 от 01.11.2023, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «08» ноября 2023 г. по 11 ч. 00 мин. «08» ноября 2023 г и с 09 ч. 00 мин. «09» ноября 2023 г. по 12 ч. 00 мин. «09» ноября 2023 г проведена внеплановая проверка дознавателем ОНД и ПР по Высокогорскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ старшим лейтенантом внутренней службы Бариевым Р.Р. в отношении исполнительного комитета Высокогорского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Общее				
1.	В населенных пунктах с. Высокая Гора, пос. Инеш, с. Пермяки, д. Калинино, д. Эстачи, с. Пановка, д. Клетни у	п. 48 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях	01.10.2024	

	имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения, а также по направлению движения к ним, установить соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесёнными цифрами, указывающими расстояние до водоисточника.	пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;		
2.	Должностным лицам пройти обучение по программе пожарно-технического минимума	п.3 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020;	01.10.2024	
с. Высокая Гора:				
3.	Пожарные гидранты, расположенные по улицам ул. Б. Красная д.153, ул. Юбилейная д.7, ул. Комаровка д.12, ул. Мичурина д.5, д.11, ул. Овражная д.113, ул. Совхозная д.47, ул. Колхозная д.48, ул. Малиновая д. 23, ул. Отрадная д.144, ул.Полковая д.4г, ул.Степная д.34, ул. Б.Красная д.7, д.19, ул.Малиновая д.123, ул.Овражная д.126, ул.Дальняя д.126, ул. Калиновая д.1а, ул. Дачная д.39, ул.2-ая Степная д.34, приспособить для забора воды пожарными автомо-	п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020;	01.10.2024	

	биями.			
4.	Населенный пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений.	ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».	01.10.2024	
5.	Территорию поселения обеспечить звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре.	статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ;	01.10.2024	
6.	Естественные водоемники оборудовать подъездными путями и пирсом с твердым покрытием для забора воды пожарной техники в любое время года.	ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 9.4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».	01.10.2024	
7.	Водонапорную башню приспособить для забора воды пожарными автомобилями.	п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020;	01.10.2024	
8.	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни обеспечить автономными резервными источниками электроснабжения.	п. 53 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020;	01.10.2024	
пос. Инеш:				
9.	Пожарный гидрант, расположенный по улице Молодежная д.3 приспособить для забора воды пожарными автомобилями.	п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020;	01.10.2024	
10.	Водонапорную башню приспособить	п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2024	

	бить для забора воды пожарными автомобилями	Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020;		
11.	На территории поселения оборудовать звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре.	статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ;	01.10.2024	
12.	Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений	ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»	01.10.2024	
с. Пермьяки:				
13.	Населенный пункт оборудовать наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений	ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»	01.10.2024	
14.	На территории поселения оборудовать звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре.	статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ;	01.10.2024	
15.	Озеро приспособить для забора воды пожарными автомобилями	п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020;	01.10.2024	
16.	Обеспечить дороги с твердым покрытием по улицам Лесная, Ягодная, Полевая, Васильковая,	п. 71 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020;	01.10.2024	

	Земляничная, Овражная, Песочная, Дальняя, Дачная, Луговая, Новая, Заводского, Валегова, Энтузиастов, Поперечная, Светлая для проезда пожарной техники.			
д. Калинино:				
17.	Населенный пункт оборудовать наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений	ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»	01.10.2024	
18.	На территории поселения оборудовать звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре.	статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ;	01.10.2024	
19.	Водонапорную башню приспособить для забора воды пожарными автомобилями	п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020;	01.10.2024	
с. Пановка:				
20.	Населенный пункт оборудовать наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений	ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»	01.10.2024	
21.	Территорию поселения оборудовать звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре.	статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ;	01.10.2024	

22.	Водонапорную башню и озеро приспособить для забора воды пожарными автомобилями	п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020;	01.10.2024	
д. Клетни:				
23.	Населенный пункт оборудовать наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений	ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»	01.10.2024	
24.	Территорию поселения оборудовать звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре.	статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ;	01.10.2024	
25.	Водонапорную башню и озеро приспособить для забора воды пожарными автомобилями	п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020;	01.10.2024	
26.	Естественные водоисточники оборудовать подъездными путями и пирсом с твердым покрытием для забора воды пожарной техники в любое время года.	ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 9.4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».	01.10.2024	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отделения НД и ПР по
Высокогорскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Бариев Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора
по пожарному надзору)

«08» 11 2023 г.



Предписание для исполнения получил:
Руководитель Исполнительного комитета
Высокогорского сельского поселения
Высокогорского муниципального района
Республики Татарстан
Салахутдинов Ренас Фаритович
(должность, фамилия, инициалы)

«08» 11 2023 г.

