

## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН  
420088, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50, телефон 8(843) 221-61-52, факс 8(843)221-61-54, E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР  
422701, Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, с. Высокая Гора, ул. Энергетиков, д. 15

**ПРОТОКОЛ № 0322-2023-0020**  
**об административном правонарушении**

«09» ноября

2023г.

Населенный пункт

с. Высокая Гора

(место составления протокола)

Я. Государственный инспектор Высокогорского района Республики Татарстан по пожарному надзоруДознаватель ОНД и ПР по Высокогорскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ старший лейтенант в/с Бариев Р.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, сотрудник, правомочного составлять протокол)

руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил протокол о том, что должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Салахутдинов Ренас Фаритович2. Дата и место рождения 01.12.1982, пос. ж.д.ст. Высокая Гора Высокогорского района Республики Татарстан3. Гражданство РФ4. Место работы, службы или учебы Исполнительный комитет Высокогорского сельского поселения

(наименование предприятия или учреждения, адрес)

5. Занимаемая должность Руководитель заработная плата в месяц 35 000 рублей6. Место жительства РТ, Высокогорский район, с. Высокая Гора, ул. Рябиновая, д. 17. Место регистрации РТ, Высокогорский район, с. Высокая Гора, ул. Рябиновая, д. 18. Семейное положение холост на иждивении 1 человек

9. Иные сведения

(ИНН, данные об инвалидности, наличие государственных наград, почетные, воинские и др. звания, др. сведения)

10. Документ, удостоверяющий личность Паспорт 9210 125850, выдан 20.02.2012 ОУФМС России по Республике Татарстан в Высокогорском районе11. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и за что нет

совершил административное правонарушение, выразившееся в нарушении:

Не выполнено в установленный срок 1.10.2023 предписание №165/1/68 от 25.10.2021 по устранению нарушений требований пожарной безопасности (пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, Федеральный закон № 123 от 22.07.2008г., «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г.

(указывается полное наименование правил, норм, стандартов пожарной безопасности)

ответственность за которое предусмотрена частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

а именно: «09» ноября 20 23 года в 12 час 00 мин

в населенных пунктах

с. Высокая  
Гора,  
пос. Инеш,  
с. Пермьяки,  
д. Калинино,  
д. Эстачи,  
с. Пановка,  
д. Клетни,  
Высокогорского  
района РТ

на объекте

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район,  
Высокогорское сельское поселение

(наименование и адрес объекта)

в помещении

нарушил:

Не выполнено в установленный срок 1.10.2023 предписание № 165/1/68 от 25 октября 2022 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности (пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31).

Общее:

1. В населенных пунктах с. Высокая Гора, пос. Инеш, с. Пермяки, д. Калинино, д. Эстачи, с. Пановка, д. Клетни, у имеющих источники наружного противопожарного водоснабжения, а также по направлению движения к ним, не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесёнными цифрами, указывающими расстояние до водоисточника. (п. 48 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

2. Должностные лица не прошли обучение по программе пожарно-технического минимума (п.3 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

#### с. Высокая Гора:

3. Пожарные гидранты, расположенные по улицам ул. Б. Красная д.153, ул. Юбилейная д.7, ул. Комаровка д.12, ул. Мичурина д.5, д.11, ул. Овражная д.113, ул. Совхозная д.47, ул. Колхозная д.48, ул. Малиновая д. 23, ул. Отрадная д.144, ул.Полковая д.4г, ул.Степная д.34, ул. Б.Красная д.7, д.19, ул.Малиновая д.123, ул.Овражная д.126, ул.Дальняя д.126, ул. Калиновая д.1а, ул. Дачная д.39, ул.2-ая Степная д.34, не приспособлены для забора воды пожарными автомобилями (п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

4. Населенный пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

5. В населенном пункте отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);

6. К естественным водоисточникам не оборудованы подъездные пути и пирс с твердым покрытием для забора воды пожарной техникой в любое время года (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 9.4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

7. Водонапорная башня не приспособлена для забора воды пожарными автомобилями (п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

8. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения (п. 53 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

#### пос. Инеш:

9. Пожарный гидрант, расположенный по улице Молодежная д.3 не приспособлен для забора воды пожарными автомобилями (п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

10. Водонапорная башня не приспособлена для забора воды пожарными автомобилями (п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

11. В населенном пункте отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);

12. Населенный пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного

водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

с. Пермьяки:

13. Населенный пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

14. В населенном пункте отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);

15. Озеро не приспособлено для забора воды пожарными автомобилями (п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

16. Отсутствуют дороги с твердым покрытием по улицам Лесная, Ягодная, Полевая, Васильковая, Земляничная, Овражная, Песочная, Дальняя, Дачная, Луговая, Новая, Заводского, Валегова, Энтузиастов, Поперечная, Светлая. (п. 71 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

д. Калинино:

17. Населенный пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

18. В населенном пункте отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);

19. Водонапорная башня не приспособлена для забора воды пожарными автомобилями (п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

с. Пановка:

20. Населенный пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

21. На территории поселения отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);

22. Водонапорная башня и озеро не приспособлены для забора воды пожарными автомобилями (п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

д. Клетни:

23. Населенный пункт не оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной

безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

24. На территории поселения отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);

25. Водонапорная башня и озеро не приспособлены для забора воды пожарными автомобилями (п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

26. К естественному водоисточнику не оборудованы подъездные пути и пирс с твердым покрытием для забора воды пожарной техникой в любое время года (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 9.4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»).

(указывается существо правонарушения, пункты стандартов, норм, правил)

Факт правонарушения удостоверяют свидетели:

1. \_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество)
- \_\_\_\_\_ (адрес места жительства)
2. \_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество)
- \_\_\_\_\_ (адрес места жительства)

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 17.7, 17.9, 25.1, 25.3, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подписи свидетелей: \_\_\_\_\_

Потерпевший (физическое или юридическое лицо): \_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество, адрес местожительства, либо наименование юридического лица, юридический адрес)

Потерпевшему разъяснены его права, предусмотренные статьей 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и он извещен о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении.

Подпись потерпевшего: \_\_\_\_\_

Законному представителю физического лица (при составлении протокола на лицо, указанное в ч. 1 ст. 25.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях): \_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: \_\_\_\_\_

документ, подтверждающий родственные связи или полномочия \_\_\_\_\_

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 17.7, 17.9, 25.1, 25.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Подпись лица, составившего протокол: \_\_\_\_\_

С протоколом ознакомлен, мне разъяснены права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Мне разъяснено, что в соответствии с частью 1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законодательством.

Подпись \_\_\_\_\_

Объяснения и замечания по содержанию протокола лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

*выполним по мере фиксации*

(при необходимости объяснения и замечания по содержанию протокола прилагаются к нему на отдельном листе)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: \_\_\_\_\_

(наличие вещественных доказательств по делу)

К протоколу прилагается:

1. АКТ проверки

2. Выписка из ЕГРЮЛ

(Перечень прилагаемых документов и вещей)

3. Предписание

Вы приглашаетесь для рассмотрения дела об административном правонарушении

к \_\_\_\_\_ часам « » 2023 года по адресу: \_\_\_\_\_

В случае неявки на рассмотрение административного дела в указанный срок без уважительной причины (причина подтверждается документально) или при отсутствии с Вашей стороны ходатайства об отложении рассмотрения дела, дело об административном правонарушении в соответствии с частью 2 статьи 25.1, статьей 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение 15 дней будет рассмотрено без Вашего участия.

« » 2023 года

Время: \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин

Подпись лица, привлекаемого к административной ответственности:



Протокол и материалы переданы на рассмотрение  
Мировому судье судебного участка № 1 по Высокогорскому судебному району Республики Татарстан

(указывается вышестоящее должностное лицо или суд)

Копию протокола получил:



«08» 11 2023 года