



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балтасинскому и  
Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«18» апреля 2024 г. 12:00, № 2404/318-16/13-В/АВП

(дата и время составления акта, номер акта)

Республика Татарстан, Балтасинский район, пгт. Балтаси, ул. К. Маркса, д.6

(место составления акта)

Акт выездной проверки  
внеплановой

(плановой / внеплановой)

**1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «09» апреля 2024 г., № 2404/318-16/13-В/РВП, учетный номер проверки 162410200592.**

(указывается ссылка на распоряжение (решение) уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре проверок)

**2. Проверка проведена в рамках:**

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(указывается наименование вида государственного надзора)

**3. Проверка проведена:**

- Яппаров Нурфат Габдрахманович – главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору
- Шарафутдинов Рафилъ Рафаилевич – государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)

(указывается фамилии, имена, отчества, статус, должности инспекторов (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки)

**4. К проведению проверки были привлечены:**

**специалисты:**

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации):**

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**5. Контролируемое лицо, в отношении которого проводится проверка:**

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БУРБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЛТАСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН 1612005952, адрес регистрации юридического лица: 422255, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), БАЛТАСИНСКИЙ, С БУРБАШ, УЛ Ф.ШАКИРОВА, ЗД. 18

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

**6. Проверка проведена в следующие сроки:**

с «11» апреля 2024 года  
по «18» апреля 2024 года

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

1. Документы распорядительного, организационного характера подтверждающие: создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; схемы и программы развития территорий поселений. Документы распорядительного, организационного характера определяющие: порядок оказания содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения; порядок установления особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. Техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения водоснабжения. Приказы о назначении лиц. Назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

(указываются рассмотренные при проведении проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

## 8. При проведении проверки установлено:

1. Не достаточно обеспечен наружным противопожарным водоснабжением населенный пункт д. Алан. Место выявления нарушения: д. Алан, Балтасинского района, Республики Татарстан  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
часть 3 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'  
**Нарушенное требование:**  
территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.
2. Не организовано выполнение противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 10 метров, с целью исключения возможного перехода природных пожаров на территории д. Алан. Место выявления нарушения: д. Алан, Балтасинского района, Республики Татарстан  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'  
**Нарушенное требование:**  
Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.
3. Не организована очистка территории д. Алан от сухой травянистой растительности. Место выявления нарушения: д. Алан, Балтасинского района, Республики Татарстан  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'  
**Нарушенное требование:**  
Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов

(указываются выводы по результатам проведения проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений реализации полномочий, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 2) вывод о выявлении нарушений реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочия, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения проверки)

## 9. К настоящему акту прилагаются:

### 1. Приложений нет

(указываются документы, составленные в рамках проведения проверки, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения реализации полномочий)

Главный государственный инспектор города  
(района) субъекта РФ по пожарному надзору  
Япбаров Нурфат Габдрахманович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F0CA309F7046874915DD1CF0E6B57E2!  
Владелец: Япбаров Нурфат Габдрахманович  
Действителен с 05.12.2023 по 27.02.2025

(статус, должности, фамилии, инициалы инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку)

подпись

Япбаров Нурфат Габдрахманович - главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору, телефон: 88436433742, e-mail: mondpr.baltasikukmor@16.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего акт проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с актом о проведении проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с актом)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления акта)