

Запись в ЕРП
№162410363941
«22» апреля 2024 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Высокогорскому муниципальному
району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Татарстан

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«27» апреля 2024 г. 10:00, № 2404/116-16/26-В/АВП

(дата и время составления акта, номер акта)

Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Высокая гора, ул. Энергетиков, д.15

(место составления акта)

Акт выездной проверки
внеплановой

(плановой / внеплановой)

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от « 22 » апреля 2024 г., № 2404/116-16/26-В/РВП, учетный номер проверки 162410363941.

(указывается ссылка на распоряжение (решение) уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:
осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(указывается наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена:

1. Саяхов Ирек Ильнурович – государственный инспектор Высокогорского муниципального района по пожарному надзору
2. Разгулов Алексей Михайлович – главный государственный инспектор Высокогорского района по пожарному надзору

(указывается фамилия, имя, отчество, статус, должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки)

4. К проведению проверки были привлечены:
специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество, должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Контролируемое лицо, в отношении которого проводится проверка:
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БИРЮЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОГОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН 1616024843

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

6. Проверка проведена в следующие сроки:

- с «27» апреля 2024 года
по «27» апреля 2024 года

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая пояс)

7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Не рассматривались

(указываются рассмотренные при проведении проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

8. При проведении проверки установлено:

1. Вокруг территории населенного пункта подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров не созданы (обновлена) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров либо не отделен лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером. Место выявления нарушения: поселок Бирюлинского зверосовхоза
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ

"О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером

2. На территории населенного пункта не произведена своевременная уборка сухой растительности и покос травы.. Место выявления нарушения: п. Бирюлинского зверосовхоза

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов

(указываются выводы по результатам проведения проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений реализации полномочий, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом проверки; 2) вывод о выявлении нарушений реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочия, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения проверки)

9. К настоящему акту прилагаются:

1. Приложений нет

(указываются документы, составленные в рамках проведения проверки, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения реализации полномочий)

Главный государственный инспектор
Высокогорского района по пожарному надзору
Разгулов Алексей Михайлович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C699AFA010BB8FC7152735CC7D29C8C
Владелец: Разгулов Алексей Михайлович
Действителен с 21.11.2023 по 13.02.2025

подпись

(статус, должности, фамилии, инициалы инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку)

Разгулов Алексей Михайлович - главный государственный инспектор Высокогорского района по пожарному надзору, телефон: 88436533404, e-mail: ond.po_vmr@mail.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего акт проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с актом о проведении проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с актом)

«14» часов «00» минут «27» *сентябрь* 2024 г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указываются способ и дата направления акта)