



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому муниципальному району РТ
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«22» апреля 2024 г. 11:00, № 2404/324-16/38-В/АВП

(дата и время составления акта, номер акта)

РТ г. Елабуга, ул. Окружное шоссе 17.

(место составления акта)

Акт выездной проверки

внеплановой

(плановой / внеплановой)

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «04» апреля 2024 г., № 2404/324-16/38-В/РВП, учетный номер проверки 162410136491.

(указывается ссылка на распоряжение (решение) уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(указывается наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена:

1. Мухамадиев Малик Масгутович – заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору

(указывается фамилия, имена, отчества, статус, должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки)

4. К проведению проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имена, отчества, должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Контролируемое лицо, в отношении которого проводится проверка:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН 1646018237, адрес регистрации юридического лица: 423603, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ЕЛАБУЖСКИЙ, ЕЛАБУГА, МИРА ПРОСПЕКТ, 12

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

6. Проверка проведена в следующие сроки:

с «15» апреля 2024 года

по «22» апреля 2024 года

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Не рассматривались

(указываются рассмотренные при проведении проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

8. При проведении проверки установлено:

1. В населенном пункте с. Тарловка нет указателей в местах расположения источников наружного противопожарного водоснабжения и направление движения к ним (Пункт 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации). Место выявления нарушения: с. Тарловка
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4

настоящего Федерального закона.

2. В населенном пункте с. Тарловка, к водонапорным башням отсутствует подъездная дорога с твердым покрытием (Пункт 10.10 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение»); Место выявления нарушения: с. Тарловка
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения
3. Водонапорные башни с. Тарловка не оборудованы устройством для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами (Пункт 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); Место выявления нарушения: с. Тарловка
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения
4. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен с. Тарловка не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения (Пункт 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации). Место выявления нарушения: с. Тарловка
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения
5. Дома расположенные на территории с. Тарловка в плотную граничат с лесным массивом, тем самым противопожарные расстояния не обеспечивают нераспространение пожара от лесных насаждений в лесопарке до зданий, при требуемом минимальном расстоянии 30 метров (пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 4.14 СП 4.13130.2013); Место выявления нарушения: с. Тарловка
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона.
6. На территории поселка микрорайона «Лесная поляна», граничащего с лесным массивом отсутствует система оповещения людей при пожаре (Статья 19 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ); Место выявления нарушения: г. Елабуга микрорайон, сосновка
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона.
7. На территории микрорайона «Сосновка» граничащего с лесным массивом отсутствует система оповещения людей при пожаре (Статья 19 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ); Место выявления нарушения: г. Елабуга, микрорайон сосновка
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона.
8. На территории микрорайона «Танайка-2» граничащего с лесным массивом отсутствует система оповещения людей при пожаре (Статья 19 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ); Место выявления

нарушения: г. Елабуга, микрорайон Танайка 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",
Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

Нарушенное требование:

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона.

9. На территории микрорайона «Колосовка» граничащего с лесным массивом отсутствует система оповещения людей при пожаре (Статья 19 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ); Место выявления нарушения: г. Елабуга, Микрорайон, Колосовка

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",
Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

Нарушенное требование:

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона.

10. На территории микрорайона «Колосовка» граничащего с лесным массивом отсутствует система оповещения людей при пожаре (Статья 19 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ); Место выявления нарушения: г. Елабуга, микрорайон, Радужный

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",
Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

Нарушенное требование:

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона.

11. Дома расположенные на территории поселка «Три медведя» в плотную граничат с лесным массивом, тем самым противопожарные расстояния не обеспечивают нераспространение пожара от лесных насаждений в лесопарке до зданий, при требуемом минимальном расстоянии 30 метров (пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 4.14 СП 4.13130.2013); Место выявления нарушения: г. Елабуга, микрорайон "Три медведя"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",
Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

Нарушенное требование:

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона.

12. Дома расположенные на территории микрорайона «Лесная поляна» в плотную граничат с лесным массивом, тем самым противопожарные расстояния не обеспечивают нераспространение пожара от лесных насаждений в лесопарке до зданий, при требуемом минимальном расстоянии 30 метров (пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 4.14 СП 4.13130.2013); Место выявления нарушения: г. Елабуга, Микрорайон "Лесная Поляна"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",
Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

Нарушенное требование:

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона.

13. Дома расположенные на территории микрорайона «Сосновка» в плотную граничат с лесным массивом, тем самым противопожарные расстояния не обеспечивают нераспространение пожара от лесных насаждений в лесопарке до зданий, при требуемом минимальном расстоянии 30 метров (пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 4.14 СП 4.13130.2013); Место выявления нарушения: г. Елабуга, микрорайон "Сосновка"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

Нарушенное требование:

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона.

- 14 Не достаточно обеспечены наружным противопожарным водоснабжением улицы: Не достаточно обеспечены наружным противопожарным водоснабжением улицы: г. Елабуга, Казанская, Гассара, Тугарова, Саралинская, Морквашинская. (8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»);(8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»);. Место выявления нарушения: : г. Елабуга, Казанская, Гассара, Тугарова, Саралинская, Морквашинская.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона.
- 15 Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение г. Елабуга, а именно: микрорайоны «Сосновка», «Колосовка», район Сельхозхимии .(8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»);. Место выявления нарушения: г. Елабуга, а именно: микрорайоны «Сосновка», «Колосовка», район Сельхозхимии .
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона.
- 16 Не выполнен пирс размером 12x12 на естественном источнике наружного противопожарного водоснабжения (р. Тойма), и подъездные пути к нему с твердым покрытием в г. Елабуга (по ул. Набережная, и Снежная), для установки пожарных автомобилей в любое время года. (9.4 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»);. Место выявления нарушения: г. Елабуга (по ул. Набережная, и Снежная), д
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона.
- 17 В городе Елабуга указатели в местах расположения источников наружного противопожарного водоснабжения не соответствует требованиям (8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»);. Место выявления нарушения: г. Елабуга
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона.
- 18 Не в полном объеме выполнена очистка территории п. Тарловка от сухой травянистой растительности (Пункт 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);. Место выявления нарушения: с. Тарловка
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника.

порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером

- 19 Не выполнены работы по обновлению минерализованной полосы на территории п. Тарловка для ограничения распространения лесного пожара на жилые дома расположенные вблизи лесного массива (Пункт 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); Место выявления нарушения: п. Тарловка
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.
- 20 Не в полном объеме выполнена очистка территорий от сухой травянистой растительности микрорайоны «Сосновка», «Колосовка», «Танайка-2», «Радужный», «Лесная поляна», «Царицыно», «4.10», микрорайон расположенный вблизи базы отдыха «Белая Дача» поселка «Три медведя», открытая территория напротив «Хаят Отель», вдоль улицы Окружное шоссе, территория между жилыми домами улиц Б. Покровская, Прикамская, Набережная, Шишкина и рекой Тойма. (Пункт 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); Место выявления нарушения: г. Елабуга
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером
- 21 Не выполнены работы по обновлению минерализованной полосы на территории микрорайона «Сосновка», микрорайон расположенный вблизи базы отдыха «Белая Дача» поселка «Три медведя» микрорайона «Лесная поляна», микрорайона «Царицыно» микрорайона «4.10» для ограничения распространения лесного пожара на жилые дома расположенные вблизи лесного массива (Пункт 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации). Место выявления нарушения: г. Елабуга территории микрорайона «Сосновка», микрорайон расположенный вблизи базы отдыха «Белая Дача» поселка «Три медведя» микрорайона «Лесная поляна», микрорайона «Царицыно» микрорайона «4.10»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.

(указываются выводы по результатам проведения проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений реализации полномочий, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом проверки; 2) вывод о выявлении нарушений реализации полномочий (с указанием полномочий, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочия, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения проверки)

9. К настоящему акту прилагаются:

1. Приложений нет

(указываются документы, составленные в рамках проведения проверки, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения реализации полномочий)

Заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору
Мухамадиев Малик Масгутович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 51BD35E6BAC71CADA4DC18D065CA08C
Владелец: Мухамадиев Малик Масгутович
Действителен с 22.11.2023 по 14.02.2025

(статус, должность, фамилия, инициалы инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку)

подпись

Мухамадиев Малик Масгутович - заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору, телефон: 88555747206, e-mail: malik-222mmm@mail.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего акт проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с актом о проведении проверки:

А. Ахмедеев ЭР-22.04.2024 11⁰⁰

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с актом)

« » часов « » минут « » _____ 20 г. _____

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления акта)