



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому муниципальному району РТ
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«16» апреля 2024 г. 11:00, № 2404/324-16/37-В/АВП

(дата и время составления акта, номер акта)

РТ. г. Елабуга ул. Окружное шоссе д. 17

(место составления акта)

Акт выездной проверки
внеплановой

(плановой / внеплановой)

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «03» апреля 2024 г., № 2404/324-16/37-В/РВП, учетный номер проверки 162410122755.

(указывается ссылка на распоряжение (решение) уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(указывается наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена:

1. Мухамадиев Малик Масгутович – заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору

(указывается фамилия, имя, отчество, статус, должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки)

4. К проведению проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество, должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Контролируемое лицо, в отношении которого проводится проверка:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСПЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" ИНН 1646018283, адрес регистрации юридического лица: 423622, РЕСП. ТАТАРСТАН, Елабужский, С. Поспелово, ТРУДОВАЯ УЛ., Д. 4

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

6. Проверка проведена в следующие сроки:

с «12» апреля 2024 года

по «16» апреля 2024 года

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Не рассматривались

(указываются рассмотренные при проведении проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

8. При проведении проверки установлено:

1. Не обеспечивают противопожарный запас воды на нужды пожаротушения водонапорные башни в населенном пункте с. Поспелово (Пункт 9.1 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение»). Место выявления нарушения: с. Поспелово

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

часть 3, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

Нарушенное требование:

не обеспечена реализация первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов

2. Не достаточно обеспечен наружным противопожарным водоснабжением населенный пункт с. Поспелово (Пункт 8.9 СП 8.13130.2020); Место выявления нарушения: с. Поспелово
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения
3. Отсутствуют автономные резервные источники электроснабжения, предназначенные для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен с. Поспелово. (Пункт 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации). Место выявления нарушения: Поспелово
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения
4. Не обеспечивает оповещение населения всего населенного пункта система оповещения людей при пожаре в населенном пункте с. Поспелово (Статья 19 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ); Место выявления нарушения: Поспелово
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
абзац 5, части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Нарушенное требование:
не приняты меры по оповещению подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
5. Дома расположенные на территории с. Поспелово в плотную граничат с лесным массивом, тем самым противопожарные расстояния не обеспечивают нераспространение пожара от лесных насаждений до зданий, при требуемом минимальном расстоянии 30 метров. (пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 4.14 СП 4.13130.2013); Место выявления нарушения: Поспелово
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 51 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.
6. Не достаточно обеспечен наружным противопожарным водоснабжением населенный пункт с. Мальцево (Пункт 8.9 СП 8.13130.2020); Место выявления нарушения: Мальцево
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения
7. Отсутствуют автономные резервные источники электроснабжения, предназначенные для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни с. Мальцево (Пункт 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); Место выявления нарушения: Мальцево
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения
8. Допущено протяженность тупиковых проездов в с. Мальцево по улице Северная длиной более 150 метров. При этом не выполнена разворотная площадка размерами 15x15 метров в конце тупиковых проездов данной улицы (п 8.1.11 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»); Место выявления нарушения: Мальцево
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 51 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

9. Допущено протяженность тупиковых проездов в с Мальцево по улице Челнинская длиной более 150 метров. При этом не выполнена разворотная площадка размерами 15x15 метров в конце тупиковых проездов данной улицы (п 8.1.11 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»); Место выявления нарушения: Мальцево
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
пункт 1, части 1, статьи 18. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'
Нарушенное требование:
не обеспечено надлежащее нормативное правовое регулирование установленное законодательными, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации в области пожарной безопасности
10. Не обеспечивает оповещение населения всего населенного пункта система оповещения людей при пожаре в населенном пункте с. Мальцево (Статья 19 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ); Место выявления нарушения: Мальцево
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
пункт 2, части 1, статьи 18. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'
Нарушенное требование:
не организовано выполнение и осуществление мер пожарной безопасности
11. Дома расположенные на территории с. Мальцево в плотную граничат с лесным массивом, тем самым противопожарные расстояния не обеспечивают нераспространение пожара от лесных насаждений до зданий, при требуемом минимальном расстоянии 30 метров. (пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 4.14 СП 4.13130.2013); Место выявления нарушения: Мальцево
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 51 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.
12. Отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре в населенном пункте п. Луговой. (Статья 19 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ); Место выявления нарушения: Луговой
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
абзац 5, части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'
Нарушенное требование:
не организовано оповещение подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
13. Отсутствует подъездная дорога с площадкой с твердым покрытием размером 12x12 м к естественному водосточнику (озеро) расположенном в населенном пункте п. Луговой, для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. (Пункт 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); Место выявления нарушения: Луговой
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года при наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водосточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.)
14. Не в полном объеме выполнено очистка территории с. Пospelово от сухой травянистой растительности (Пункт 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); Место выявления нарушения: Пospelово
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо не отделен лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером
15. Не в полном объеме выполнено очистка территории с. Мальцево от сухой травянистой растительности (Пункт 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); Место выявления нарушения: Мальцево
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо не отделен лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером

- 16 Не в полном объеме выполнено очистка территории п. Лугбовой от сухой травянистой растительности (Пункт 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); Место выявления нарушения: Луговой

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо не отделен лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером

- 17 Не в полном объеме выполнено обновление минерализованной полосы на территории с. Пospelово для ограничения распространения лесного пожара на жилые дома расположенные вблизи лесного массива (Пункт 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); Место выявления нарушения: Пospelово

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.

- 18 Не в полном объеме выполнено обновление минерализованной полосы на территории с. Мальцево для ограничения распространения лесного пожара на жилые дома расположенные вблизи лесного массива (Пункт 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); Место выявления нарушения: Мальцево

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.

- 19 Не в полном объеме выполнено обновление минерализованной полосы на территории п. Луговой для ограничения распространения лесного пожара на жилые дома расположенные вблизи лесного массива Пункт 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).. Место выявления нарушения: Луговой

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.

(указываются выводы по результатам проведения проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений реализации полномочий, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 2) вывод о выявлении нарушений реализации полномочий (с указанием полномочий, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочий, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочий), о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения проверки)

9. К настоящему акту прилагаются:

1. Приложений нет

(указываются документы, составленные в рамках проведения проверки, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения реализации полномочий)

Заместитель главного государственного инспектора
города (района) субъекта РФ по пожарному надзору
Мухамадиев Малик Масгутович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 51BD35E6BAC71CADA4DC18D065CA08C
Владелец: Мухамадиев Малик Масгутович
Действителен с 22.11.2023 по 14.02.2025

(статус, должность, фамилия, инициалы инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку)

подпись

Мухамадиев Малик Масгутович - заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору, телефон: 88555747206, e-mail: malik-222mmm@mail.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего акт проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления, (дата и время) контролируемого лица или его представителей с актом о проведении проверки:

Асет Кабировича О.В. 16.04.2024 11:00

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с актом)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления акта)