

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому муниципальному району РТ
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости территориального органа)

«16» апреля 2024 г., 11 час. 00 мин. № 2404/324-16/37-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

РТ. г. Елабуга ул. Окружное шоссе д. 17, тел. 88555747204, e-mail: elabuga-ond@mail.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

**Предписание
об устранении нарушений**

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «03» апреля 2024 г., учетный номер 162410122755.

(указывается дата распоряжения (решения) о проведении проверки, учетный номер в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Мухамадиев Малик Масгутович – заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору

(указываются фамилия, имя, отчество, статус, должности инспектора (инспекторов))

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСПЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" ИНН 1646018283, адрес регистрации юридического лица: 423622, РЕСП. ТАТАРСТАН, Елабужский, С. Поспелово, ТРУДОВАЯ УЛ., Д. 4

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не обеспечивают противопожарный запас воды на нужды пожаротушения водонапорные башни в населенном пункте с. Поспелово (Пункт 9.1 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение»); Место выявления нарушения: с. Поспелово
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 3, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Нарушенное требование:
не обеспечена реализация первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за пределами городских и сельских населенных пунктов
Срок устранения нарушения:
01.04.2025
2. Не достаточно обеспечен наружным противопожарным водоснабжением населенный пункт с. Поспелово (Пункт 8.9 СП 8.13130.2020); Место выявления нарушения: с. поспелово
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения
Срок устранения нарушения:
01.04.2025
3. Отсутствуют автономные резервные источники электроснабжения, предназначенные для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен с. Поспелово. (Пункт 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации). Место выявления нарушения: Поспелово
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения
Срок устранения нарушения:
01.05.2024
4. Не обеспечивает оповещение населения всего населенного пункта система оповещения людей при пожаре в населенном пункте с. Поспелово (Статья 19 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ);

. Место выявления нарушения: Поспелово

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

абзац 5, части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 "Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

Нарушенное требование:

не приняты меры по оповещению подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

5. Дома расположенные на территории с. Поспелово в плотную граничат с лесным массивом, тем самым противопожарные расстояния не обеспечивают нераспространение пожара от лесных насаждений до зданий, при требуемом минимальном расстоянии 30 метров. (пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 4.14 СП 4.13130.2013); Место выявления нарушения: Поспелово

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

часть 1 статьи 51 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

Нарушенное требование:

1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

6. Не достаточно обеспечен наружным противопожарным водоснабжением населенный пункт с. Мальцево (Пункт 8.9 СП 8.13130.2020); Место выявления нарушения: Мальцево

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

Нарушенное требование:

территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения

Срок устранения нарушения:

01.04.2024

7. Отсутствуют автономные резервные источники электроснабжения, предназначенные для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни с. Мальцево (Пункт 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); Место выявления нарушения: Мальцево

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

Нарушенное требование:

территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения

Срок устранения нарушения:

01.05.2025

8. Допущено протяженность тупиковых проездов в с Мальцево по улице Северная длиной более 150 метров. При этом не выполнена разворотная площадка размерами 15x15 метров в конце тупиковых проездов данной улицы (п 8.1.11 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»); Место выявления нарушения: Мальцево

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

часть 1 статьи 51 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

Нарушенное требование:

1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

9. Допущено протяженность тупиковых проездов в с Мальцево по улице Челнинская длиной более 150 метров. При этом не выполнена разворотная площадка размерами 15x15 метров в конце тупиковых проездов данной улицы (п 8.1.11 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»); Место выявления нарушения: Мальцево

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

пункт 1, части 1, статьи 18. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

Нарушенное требование:

не обеспечено надлежащее нормативное правовое регулирование установленное законодательными, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации в области пожарной безопасности

Срок устранения нарушения:

01.05.2024

- 10 Не обеспечивает оповещение населения всего населенного пункта система оповещения людей при пожаре в населенном пункте с. Мальцево (Статья 19 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ); Место выявления нарушения: Мальцево

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

пункт 2, части 1, статьи 18. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

Нарушенное требование:

не организовано выполнение и осуществление мер пожарной безопасности

Срок устранения нарушения:

01.05.2025

- 11 Дома расположенные на территории с. Мальцево в плотную граничат с лесным массивом, тем самым

- противопожарные расстояния не обеспечивают нераспространение пожара от лесных насаждений до зданий, при требуемом минимальном расстоянии 30 метров. (пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 4.14 СП 4.13130.2013); Место выявления нарушения: Мальцево
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
часть 1 статьи 51 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
- Нарушенное требование:**
1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.
Срок устранения нарушения:
01.05.2025
12. Отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре в населенном пункте п. Луговой. (Статья 19 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ); Место выявления нарушения: Луговой
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
абзац 5 , части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'
- Нарушенное требование:**
не организовано оповещение подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
Срок устранения нарушения:
01.04.2025
13. Отсутствует подъездная дорога с площадкой с твердым покрытием размером 12x12 м к естественному водосточнику (озеро) расположенном в населенном пункте п. Луговой, для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. (Пункт 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); Место выявления нарушения: Луговой
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
- Нарушенное требование:**
Не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года при наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водосточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.)
Срок устранения нарушения:
01.04.2025
14. Не в полном объеме выполнено очистка территории с. Пospelово от сухой травянистой растительности (Пункт 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); Место выявления нарушения: Пospelово
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
- Нарушенное требование:**
Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо не отделен лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером
Срок устранения нарушения:
15.05.2024
15. Не в полном объеме выполнено очистка территории с. Мальцево от сухой травянистой растительности (Пункт 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); Место выявления нарушения: Мальцево
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
- Нарушенное требование:**
Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо не отделен лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером
Срок устранения нарушения:
15.05.2024
16. Не в полном объеме выполнено очистка территории п. Луговой от сухой травянистой растительности (Пункт 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); Место выявления нарушения: Луговой
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
- Нарушенное требование:**
Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо не отделен лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером
Срок устранения нарушения:
15.05.2024
17. Не в полном объеме выполнено обновление минерализованной полосы на территории с. Пospelово для ограничения распространения лесного пожара на жилые дома расположенные вблизи лесного массива (Пункт 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); Место выявления нарушения: Пospelово
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.

Срок устранения нарушения:

15.05.2024

- 18 Не в полном объеме выполнено обновление минерализованной полосы на территории с. Мальцево для ограничения распространения лесного пожара на жилые дома расположенные вблизи лесного массива (Пункт 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); Место выявления нарушения: Мальцево

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.

Срок устранения нарушения:

15.05.2024

- 19 Не в полном объеме выполнено обновление минерализованной полосы на территории п. Луговой для ограничения распространения лесного пожара на жилые дома расположенные вблизи лесного массива Пункт 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).. Место выявления нарушения: Луговой

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:


Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.

Срок устранения нарушения:

15.05.2024

(указывается выявленные нарушения реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочий, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочий), срок устранения нарушения)

Заместитель главного государственного инспектора города
(района) субъекта РФ по пожарному надзору Мухамадиев
Малик Масгутович



(статус, должность, фамилия, инициалы, руководителя, заместителя руководителя контрольного (надзорного) органа, подписавшего предписание)

подпись

Мухамадиев Малик Масгутович - заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору, телефон: 88555747206, e-mail: malik-222mmm@mail.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений:

16.04.2024 11:50 *Сабир Аббасрахимов О.В.*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)