

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Алькеевскому и  
Спасскому муниципальным районам Республики Татарстан  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«17» апреля 2024 г., 14 час. 00 мин. № 2404/313-16/20-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

с. Базарные Матаки, ул. Солнечная, д.12, тел. 88434623558, e-mail: gpn.alkeevo@mail.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

**Предписание  
об устранении нарушений**

**1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «05» апреля 2024 г., учетный номер 162410161118.**

(указывается дата распоряжения (решения) о проведении проверки, учетный номер в едином реестре проверок)

**2. Проверка проведена в рамках:**

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного надзора)

**3. Проверка проведена следующими должностными лицами:**

1. Ярославлев Виталий Германович – государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)

(указываются фамилия, имя, отчество, статус, должности инспектора (инспекторов))

**4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СТАРОМАТАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЬКЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН 1606004291, адрес регистрации юридического лица: 422890, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, АЛЬКЕЕВСКИЙ, СЕЛО СТАРЫЕ МАТАКИ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА, ВЛД 4

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

**5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

- Вокруг д. Верхние Матаки и п. Новая Сихтерма, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, созданы противопожарные минерализованные полосы шириной менее 10 м.. Место выявления нарушения: д. Верхние Матаки и п. Новая Сихтерма  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'  
**Нарушенное требование:**  
Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.  
**Срок устранения нарушения:**  
01.04.2025
- Населенные пункты д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма не обеспечены нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожара. . Место выявления нарушения: д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
часть 3 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'  
**Нарушенное требование:**  
территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.  
**Срок устранения нарушения:**  
01.04.2025
- В населенных пунктах д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и не организована пропаганда в области пожарной безопасности. . Место выявления нарушения: д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
пункт 4, части 1, статьи 18. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'  
**Нарушенное требование:**  
не организовано информирование населения о мерах пожарной безопасности  
**Срок устранения нарушения:**

01.04.2025

В населённых пунктах д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма водоёмы, из которых может производиться забор воды для целей пожаротушения, не имеют подъезда с площадкой (пирсом) с твердым покрытием не менее 12х12 м. для установки пожарных автомобилей в любое время года. Место выявления нарушения: д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года при наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.)

**Срок устранения нарушения:**

01.04.2025

- 5. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) –В населенных пунктах д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма не обеспечено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначая указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.. Место выявления нарушения: д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

часть 3 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

**Нарушенное требование:**

территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.

**Срок устранения нарушения:**

01.04.2025

- 6. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) – Руководитель исполнительного комитета Староматакского сельского поселения не организовал проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения на работоспособность не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.. Место выявления нарушения: д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

часть 3 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

**Нарушенное требование:**

территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.

**Срок устранения нарушения:**

01.04.2025

- 7. В нарушение п. 66 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) -В д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма не определены место и способ сжигания мусора, травы, листья и иных отходов.. Место выявления нарушения: д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

часть 1 статьи 51 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

**Нарушенное требование:**

1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

**Срок устранения нарушения:**

01.04.2025

(указываются выявленные нарушения реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочий, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), срок устранения нарушения)

Государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели) Ярославлев Виталий Германович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 36262886E86BE286FCCBF1DF8A2D0E9E  
Владелец: Ярославлев Виталий Германович  
Действителен с 10.11.2023 по 02.02.2025

(статус, должность, фамилия, инициалы, руководителя, заместителя руководителя контрольного (надзорного) органа, подписавшего предписание)

подпись

Ярославлев Виталий Германович - государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели), телефон: 88434623558, e-mail: Gpn.alkeevo@mail.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений:

*Ярославлев Виталий Германович 17.04.2025*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или государственного инспектора государственного противопожарного надзора, ознакомленного с предписанием)

«17» часов «17» минут «17» 09 2024



*В. Германович*