

Запись в ЕРП
№162410161118
«05» апреля 2024 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Алькеевскому и
Спасскому муниципальным районам Республики Татарстан
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«17» апреля 2024 г. 14:00, № 2404/313-16/20-В/АВП

(дата и время составления акта, номер акта)

с. Базарные Матаки, ул. Солнечная, д.12

(место составления акта)

Акт выездной проверки
внеплановой

(плановой / внеплановой)

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «05» апреля 2024 г., № 2404/313-16/20-В/РВП, учетный номер проверки 162410161118.
(указывается ссылка на распоряжение (решение) уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:
осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности
(указывается наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена:

1. Ярославлев Виталий Германович – государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)
(указывается фамилия, имя, отчество, статус, должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки)

4. К проведению проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются
(указываются фамилия, имя, отчество, должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименовании экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Контролируемое лицо, в отношении которого проводится проверка:
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СТАРОМАТАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЬКЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН 1606004291, адрес регистрации юридического лица: 422890, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, АЛЬКЕЕВСКИЙ, СЕЛО СТАРЫЕ МАТАКИ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА, ВЛД 4
(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

6. Проверка проведена в следующие сроки:

с «17» апреля 2024 года

по «17» апреля 2024 года
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции); техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности; документы распорядительного характера (приказы, распоряжения) о назначении должностных лиц для участия в проведении проверки; документы распорядительного характера (приказы, распоряжения) о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

(указываются рассмотренные при проведении проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

8. При проведении проверки установлено:

1. Вокруг д. Верхние Матаки и п. Новая Сихтерма, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, созданы противопожарные минерализованные полосы шириной менее 10 м.. Место выявления нарушения: д. Верхние Матаки и п. Новая Сихтерма
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.
2. Населенные пункты д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма не обеспечены нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожара. . Место выявления нарушения: д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 3 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.
3. В населенных пунктах д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и не организована пропаганда в области пожарной безопасности. . Место выявления нарушения: д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
пункт 4, части 1, статьи 18. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'
Нарушенное требование:
не организовано информирование населения о мерах пожарной безопасности
4. В населённых пунктах д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма водоемы, из которых может производиться забор воды для целей пожаротушения, не имеют подъезда с площадкой (пирсом) с твердым покрытием не менее 12х12 м. для установки пожарных автомобилей в любое время года. Место выявления нарушения: д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года при наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.)
5. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) –В населенных пунктах д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма не обеспечено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначающая указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.. Место выявления нарушения: д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 3 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.
6. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) – Руководитель исполнительного комитета Староматакского сельского поселения не организовал проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения на работоспособность не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.. Место выявления нарушения: д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 3 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.

7. В нарушение п. 66 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) -В д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма не определены место и способ сжигания мусора, травы, листы и иных отходов. Место выявления нарушения: д. Верхние Матаки, п. Новая Сихтерма

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

часть 1 статьи 51 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

Нарушенное требование:

1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

(указываются выводы по результатам проведения проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений реализации полномочий, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом проверки; 2) вывод о выявлении нарушений реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочия, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения проверки)

9. К настоящему акту прилагаются:

1. Приложений нет

(указываются документы, составленные в рамках проведения проверки, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения реализации полномочий)

Государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели) Ярославлев Виталий Германович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 36262886E86BE286FCCBF1DF8A2D0E8E
Владелец: Ярославлев Виталий Германович
Действителен с 10.11.2023 по 02.02.2025

подпись

(статус, должности, фамилии, инициал инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку)

Ярославлев Виталий Германович - государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели), телефон: 88434623558, e-mail: Grn.alkeevo@mail.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего акт проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с актом о проведении проверки:

В. Германович - старший дознаватель СИУ ЧР

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с актом)

«14» часов «15» минут «12» 04 2024 г.

Гурий - О.Т. Гуриева

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления акта)

