

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Актанышскому и
Мензелинскому муниципальным районам Республики Татарстан

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«23» апреля 2024 г., 15 час. 00 мин. № 2404/333-16/8-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

Республика Татарстан, Актанышский МР, пос. Совх.им.Кирова, тел. 88555233512, e-mail: mond.menzela@mail.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

**Предписание
об устранении нарушений**

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «16» апреля 2024 г., учетный номер 162410290140.

(указывается дата распоряжения (решения) о проведении проверки, учетный номер в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена следующими должностными лицами:

- Арсланов Марат Даянович – государственный инспектор по пожарному надзору – старший дознаватель МОНД и ПР по Актанышскому и Мензелинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
- Рашитов Илгиз Айратович – государственный инспектор по пожарному надзору – старший инспектор МОНД и ПР по Актанышскому и Мензелинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(указываются фамилия, имя, отчество, статус, должности инспектора (инспекторов))

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНН 1604006832

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Населенный пункт пос.совх.им.Кирова не обеспечен нормативным количеством наружного противопожарного водоснабжения. Место выявления нарушения: пос.совх.им.Кирова Кировского СП Актанышского МР

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

Срок устранения нарушения:

23.03.2025

(указываются выявленные нарушения реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочий, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочий), срок устранения нарушения)

Государственный инспектор по пожарному надзору – старший инспектор МОНД и ПР по Актанышскому и Мензелинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Рашитов Илгиз Айратович

(статус, должность, фамилия, инициалы, руководителя, заместителя руководителя контрольного (надзорного) органа, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E69F41D54FF8D3BF31F567ADC2AA047D
Владелец: Рашитов Илгиз Айратович
Действителен с 27.02.2024 по 22.05.2025

подпись

Тимерханов Альберт Фларитович - государственный инспектор по пожарному надзору – начальник МОНД и ПР по Актанышскому и Мензелинскому МР РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, телефон: 8855543772, e-mail: mond.menzela@mail.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений:

Отказан 23.04.2024



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, соответствующего с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)