

Отделение НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и
ПР ГУ МЧС России по РТ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

с.Высокая Гора
(место составления акта)

"03" мая 20 24 г.
(дата составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 18

По адресу/адресам: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный
район, РТ, пос.ж/д станция Высокая Гора, ул. Советская, дом 13; адрес
места фактического осуществления им деятельности по адресу:
Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район,
Красносельское сельское поселение.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 18 от 23.04.2024 начальника отделения
НД и ПР по Высокогорскому району УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан Разгулова А.М.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)
документарная/выездная)

исполнительного комитета Красносельского сельского поселения
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"03" 05 20 24 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Продолжительность 1 день / 4 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день, 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением НД и ПР по Высокогорскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Руководитель исполнительного комитета Красносельского сельского
поселения Высокогорского муниципального района Республики
Татарстан Нуруллин Ренат Фаритович.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

" 03 " мая 2024 г.
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор отделения НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Саляхов И.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Руководитель исполнительного комитета Красносельского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Нуруллин Ренат Фаритович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Общее:

1. Населённые пункты обеспечить источниками бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения. п. 53 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020;

2. На территориях населенных пунктов своевременно произвести уборку сухой растительности и покос травы (п. 67 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020)

поселок ж/д станция Высокая Гора:

3. Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений. (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

4. Вокруг территории населенных пунктов создать (обновить) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. (п.70 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (с изменениями от 24.10.2022));

п.Березовка:

5. Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений. (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

6. Вокруг территории населенного пункта подтвержденного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров создать (обновить) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. (п.70 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (с изменениями от 24.10.2022);

п.Новый:

7. В населенном пункте установить звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре. (статья 19 Федеральный закон « О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ);

8. Вокруг территории населенного пункта подтвержденного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров создать (обновить) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. (п.70 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (с изменениями от 24.10.2022);

п.Урманче:

9. Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений. (ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

10. В населенном пункте установить звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре. (статья 19 Федеральный закон « О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ);

11. Вокруг территории населенного пункта подтвержденного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров создать (обновить) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. (п.70 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (с изменениями от 24.10.2022);

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний).


Не выполнено в установленный срок 1.04.2024 предписание №29/1/4 от 17.04.2023 по устранению нарушений требований пожарной безопасности (пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Старший инспектор отделения НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Саляхов И.И.

"03" март 2024 г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Руководитель исполнительного комитета Красносельского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Нуруллин Ренат Фаритович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"03" март 2024 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)