

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнеуслонскому району Управление  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республики  
Татарстан

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» апреля 2024 г., 14 час. 00 мин. № 2404/116-16/5-В/ПВП

(указывается дата и время составления предписания)

Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с. Майдан, ул. Советская, д. 40, тел. 88437923425, e-mail:  
gu@16.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

**Предписание  
об устранении нарушений**

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «12» апреля 2024 г., учетный номер 162410251742.

(указывается дата распоряжения (решения) и проведение проверки, учетный номер в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:  
осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Мухаметзянов Айдар Загирович – дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнеуслонскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан - государственный инспектор по пожарному надзору
2. Киндюкова Юлия Владимировна – инспектор ОНД и ИР по Верхнеуслонскому муниципальному району Республики Татарстан

(указывается фамилия, имя, отчество, должность инспектора (инспекторов))

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МАЙДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ ИНН 1615005647, адрес регистрации юридического лица: 422587, РЕСП ТАТАРСТАН, ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ, С МАЙДАН, СОВЕТСКАЯ УЛ, ЗД. 55

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индентификационный номер налогоплательщика (адрес регистрации))

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Населенный пункт недостаточно оборудован наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строения. Место выявления нарушения: Теньковское лесничество  
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:  
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ, Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'  
Нарушенное требование:  
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения  
Срок устранения нарушения:  
24.04.2025
2. Отсутствуют подъездные пути к населенному пункту с твердым покрытием. Место выявления нарушения: Теньковское лесничество  
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:  
пункт 71 ППР 1479 (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"). Федеральный закон: постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'  
Нарушенное требование:  
абзац 1 Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.  
Срок устранения нарушения:  
24.04.2025
3. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения. Место выявления нарушения: Теньковское лесничество

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:  
№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ № 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 53 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:  
Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.  
Срок устранения нарушения:  
24.04.2025

4. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы местного самоуправления, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, не обеспечили ее очистку от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Место выявления нарушения: Теньковское лесничество

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:  
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:  
Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером  
Срок устранения нарушения:  
24.04.2025

5. В населенном пункте Теньковское лесничество в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенного пункта не созданы (обновлены) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. Место выявления нарушения: Теньковское лесничество

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:  
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:  
Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.  
Срок устранения нарушения:  
24.04.2025


6. В населённом пункте Теньковское лесничество противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений до лесных насаждений менее 30 м. Место выявления нарушения: Теньковское лесничество

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:  
часть 2 статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

Нарушенное требование:  
2. Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара от лесных насаждений до зданий и сооружений.  
Срок устранения нарушения:  
24.04.2025

Указываются конкретные нарушения, реализованы полномочия, указанные в пункте 1 статьи 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Начальник отделения НД и ПР по Верхнеуслонскому  
муниципального району Республики Татарстан -  
государственный инспектор по пожарному надзору  
Мардегалимов Ленар Рашидович



Имя, фамилия, должность, наименование, наименование должности контролируемого лица (наименование подразделения)

Мардегалимов Ленар Рашидович - начальник отделения НД и ПР по Верхнеуслонскому муниципальному району Республики Татарстан - государственный инспектор по пожарному надзору, телефон: 88437923425, e-mail: lenar12-88@mail.ru

Имя, фамилия, должность, наименование, наименование должности контролируемого лица (наименование подразделения)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений:

*Мардегалимов Ленар Рашидович*  
20.04.2025

« 20 » часов « 20 » минут « 20 » г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале