

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» апреля 2024 г., 13 час. 00 мин. № 2404/314-16/42-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Аминова, 5, тел. 88553267002, 88553267021,
88553267020, e-mail: ond.almet@16.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

**Предписание
об устранении нарушений**

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «15» апреля 2024 г., учетный номер 162410274247.

(указывается дата распоряжения (решения) о проведении проверки, учетный номер в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Низамов Радик Насихович – заместитель главного государственного инспектора по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества, статусы, должности инспектора (инспекторов))

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

НОВО-НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИНН 1644036216, адрес регистрации юридического лица: 423426, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ, СЕЛО НОВНИКОЛЬСК, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не созданы условия для организации добровольной пожарной охраны. Не обеспечено исправное техническое состояние пожарного автомобиля (ДПК «Новоникольск») (статья 19 Федеральный закон от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», пункт 58 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

абзац 2 , части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'

Нарушенное требование:

не созданы условия для организации добровольной пожарной охраны в границах сельских населенных пунктов

Срок устранения нарушения:

01.10.2024

2. Не созданы условия участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах (статья 19 Федеральный закон от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

абзац 2 , части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'

Нарушенное требование:

не созданы условия для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов

Срок устранения нарушения:

01.10.2024

3. Отсутствует возможность для забора воды на цели пожаротушения в любое время года из пожарного гидранта (ПГ-116), расположенного в населенном пункте (пожарный гидрант неисправен) (статья 19 Федеральный закон от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», пункт 48 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)). Место выявления нарушения: Республика Татарстан, Альметьевский район, поселок Поташная Поляна, улица Сосновая, 4.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

абзац 3, части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'

Нарушенное требование:

не созданы в целях пожаротушения условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах

Срок устранения нарушения:

01.10.2024

4. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органом местного самоуправления, владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся территорией поселка Поташная Поляна, прилегающей к лесу, не обеспечена в полной мере ее очистка от сухой травянистой растительности, валежника и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра (не обновлена) или иным противопожарным барьером (статья 21 Федерального закон от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», пункт 70 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). Место выявления нарушения: Территория поселка Поташная Поляна.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:


Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером

Срок устранения нарушения:

01.10.2024

(указываются выявленные нарушения реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочий, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), срок устранения нарушения)

Заместитель главного государственного инспектора по
Альметьевскому муниципальному району Республики
Татарстан по пожарному надзору Низамов Радик Насихович



(статус, должность, фамилия, инициалы, руководителя, заместителя руководителя контрольного (надзорного) органа, подписавшего предписание)

подпись

Низамов Радик Насихович - заместитель главного государственного инспектора по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору, телефон: 88553267035, e-mail: radik.nizamov@16.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)