



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Актанышскому и
Мензелинскому муниципальным районам Республики Татарстан
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» апреля 2024 г. 11:00, № 2404/333-16/12-В/АВП

(дата и время составления акта, номер акта)

Республика Татарстан, Актанышский район, с. Актаныш, ул. Ленина, д. 1

(место составления акта)

Акт выездной проверки
внеплановой

(плановой / внеплановой)

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «16» апреля 2024 г., № 2404/333-16/12-В/РВП, учетный номер проверки 162410288259.

(указывается ссылка на распоряжение (решение) уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(указывается наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена:

1. Арсланов Марат Даянович – государственный инспектор по пожарному надзору – старший дознаватель МОНД и ПР по Актанышскому и Мензелинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
2. Рашитов Илгиз Айратович – государственный инспектор по пожарному надзору – старший инспектор МОНД и ПР по Актанышскому и Мензелинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(указывается фамилия, имя, отчество, статус, должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки)

4. К проведению проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество, должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Контролируемое лицо, в отношении которого проводится проверка:

СТАРОБУГАДИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИНН 1604006889, адрес регистрации юридического лица: ТАТАРСТАН, АКТАНЫШСКИЙ, СЕЛО, СТАРЫЕ БУГАДЫ, УЛИЦА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 60

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

6. Проверка проведена в следующие сроки:

с «24» апреля 2024 года
по «24» апреля 2024 года

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Сведения о юридическом лице, а также сведения, содержащие информацию по выполнению требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности.

(указываются рассмотренные при проведении проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

8. При проведении проверки установлено:

1. Населенный пункт Верхние Бугады не обеспечен нормативным количеством наружного противопожарного водоснабжения. Место выявления нарушения: д. Верхние Бугады Актанышского МР
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица: статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации, 69-ФЗ; ППР РФ, 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:

Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

1) вывод об отсутствии нарушений реализации полномочий, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом проверки; 2) вывод о наличии нарушений реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочия, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения проверки)

9. К настоящему акту прилагаются:

1. Приложений нет

(указываются документы, составленные в рамках проведения проверки, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения реализации полномочий)

Государственный инспектор по пожарному надзору-старший инспектор МОНД и ПР по Актанышскому и Мензелинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Рашитов Илгиз Айратович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E69F41D54FF8D3BF31F567ADC2AA04
Владелец: Рашитов Илгиз Айратович
Действителен с 27.02.2024 по 22.05.2025

(статус, должность, фамилия, инициалы инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку)

подпись

Тимерханов Альберт Фларитович - государственный инспектор по пожарному надзору-начальник МОНД и ПР по Актанышскому и Мензелинскому МР РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, телефон: 88555543772, e-mail: mond.menzela@mail.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего акт проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с актом о проведении проверки:

Исходное 14.06.2024 *Ильяс Ахметович*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с актом)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления акта)