

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Арскому и Атнинскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«07» мая 2024 г., 11 час. 00 мин. № 2404/316-16/44-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

РТ, г. Арск, ул. Комарова, д. 50, тел. 88436633599, e-mail: ond.arsk@mail.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

**Предписание
об устранении нарушений**

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «18» апреля 2024 г., учетный номер 162410325344.

(указывается дата распоряжения (решения) о проведении проверки, учетный номер в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена следующими должностными лицами:

- Шакирзянов Адель Эльмирович – государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)
- Гимадиев Ильяр Ильдурович – государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)

(указываются фамилии, имена, отчества, статусы, должности инспектора (инспекторов))

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ УРНЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН 1609012727, адрес регистрации юридического лица: 422019, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, АРСКИЙ, ПОСЕЛОК УРНЯК, ЛЕСНАЯ УЛИЦА, 44А

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Населенный пункт п. Урняк не полностью обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением согласно требованиям действующего законодательства. Место выявления нарушения: Населенный пункт п. Урняк
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения
Срок устранения нарушения:
01.04.2025
- Не организованы и не приняты меры по оповещению населения (д. Казанка не обеспечено звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре). Место выявления нарушения: Населенный пункт д. Казанка
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
части 1 статьи 19. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Нарушенное требование:
абзац 5 к полномочиям органов местного самоуправления поселений, муниципальных, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относится организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре.
Срок устранения нарушения:
01.04.2025
- Населенный пункт п. Урняк не в полной мере обеспечен звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре согласно действующего законодательства (плохая слышимость на окраине поселка). Место выявления нарушения: Населенный пункт п. Урняк
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
части 1 статьи 19. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Нарушенное требование:
абзац 5 к полномочиям органов местного самоуправления поселений, муниципальных, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относится организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре.
Срок устранения нарушения:
01.04.2025

(указывается выявленные нарушения реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочий, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочий), срок устранения нарушения)

Государственный инспектор города (района) субъекта РФ по
пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие
дознаватели) Шакирзянов Адель Эльмирович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E0682CEA56BAE995B5CDDFA2B143F3BD
Владелец: Шакирзянов Адель Эльмирович
Действителен с 28.11.2023 по 20.02.2025

(статус, должность, фамилия, инициалы, руководителя, заместителя руководителя контрольного (надзорного) органа, подписавшего
предписание)

подпись

Гимадиев Ильяр Ильдусович - государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору
(в том числе дознаватели, старшие дознаватели), телефон: 88436633599, e-mail: ond.arstk@mail.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)