



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Арскому и Атнинскому  
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«07» мая 2024 г. 11:00, № 2404/316-16/44-В/АВП

(дата и время составления акта, номер акта)

РТ, г. Арск, ул. Комарова, д. 50

(место составления акта)

Акт выездной проверки

внеплановой

(плановой / внеплановой)

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «18» апреля 2024 г., № 2404/316-16/44-В/РВП, учетный номер проверки 162410325344.

(указывается ссылка на распоряжение (решение) уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

· осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(указывается наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена:

1. Шакирзянов Адель Эльмирович – государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)

2. Гимадиев Ильяр Ильсурович – государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)

(указывается фамилии, имена, отчества, статус, должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки)

4. К проведению проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименовании экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Контролируемое лицо, в отношении которого проводится проверка:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ УРНЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН 1609012727, адрес регистрации юридического лица: 422019, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, АРСКИЙ, ПОСЕЛОК УРНЯК, ЛЕСНАЯ УЛИЦА, 44А

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

6. Проверка проведена в следующие сроки:

с «23» апреля 2024 года

по «07» мая 2024 года

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Не рассматривались

(указываются рассмотренные при проведении проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

8. При проведении проверки установлено:

1. Населенный пункт п. Урняк не полностью обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением согласно требованиям действующего законодательства. Место выявления нарушения: Населенный пункт п. Урняк  
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:  
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'  
Нарушенное требование:  
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения

2. Не организованы и не приняты меры по оповещению населения (д. Казанка не обеспечено звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре). Место выявления нарушения: Населенный пункт д. Казанка  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 части 1 статьи 19. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 "Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
**Нарушенное требование:**  
 абзац 5 к полномочиям органов местного самоуправления поселений, муниципальных, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре.
3. Населенный пункт п. Урняк не в полной мере обеспечен звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре согласно действующего законодательства (плохая слышимость на окраине поселка). Место выявления нарушения: Населенный пункт п. Урняк  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 части 1 статьи 19. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 "Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
**Нарушенное требование:**  
 абзац 5 к полномочиям органов местного самоуправления поселений, муниципальных, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре.

(указываются выводы по результатам проведения проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений реализации полномочий, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 2) вывод о выявлении нарушений реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочия, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения проверки)

## 9. К настоящему акту прилагаются:

1. Приложений нет

(указываются документы, составленные в рамках проведения проверки, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения реализации полномочий)

Государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели) Шакирзянов Адель Эльмирович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E0682CEA56BAE995B5CDDFA2B143F3  
 Владелец: Шакирзянов Адель Эльмирович  
 Действителен с 28.11.2023 по 20.02.2025

(статус, должности, фамилии, инициалы инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку)

подпись

Гимадиев Ильяр Ильсурович - государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели), телефон: 88436633599, e-mail: ond.arsk@mail.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего акт проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с актом о проведении проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с актом)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления акта)