

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лаишевскому муниципальному району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Республике Татарстан

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» апреля 2024 г., 16 час. 00 мин. № 2404/210-16/57-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Лаишево, ул. Горького, 41, тел. 88437824007, e-mail: gpn.laish@mail.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

**Предписание  
об устранении нарушений**

**1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «24» апреля 2024 г., учетный номер 162410397799.**

(указывается дата распоряжения (решения) о проведении проверки, учетный номер в едином реестре проверок)

**2. Проверка проведена в рамках:**

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного надзора)

**3. Проверка проведена следующими должностными лицами:**

- Ануфриев Сергей Александрович – главный государственный инспектор Лаишевского района по пожарному надзору
- Хуснуллин Руслан Якубович – государственный инспектор Лаишевского района по пожарному надзору
- Долбинин Дмитрий Сергеевич – государственный инспектор Лаишевского района по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества, статусы, должности инспектора (инспекторов))

**4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

ИК ГАБИШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИНН 1624009214

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

**5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

- В населённом пункте Габишево отсутствует минерализованная противопожарная полоса (п. 70 Правил противопожарного режима в РФ). Место выявления нарушения: Габишевское сельское поселение  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'  
**Нарушенное требование:**  
Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.  
**Срок устранения нарушения:**  
01.09.2024
- Руководитель сельского поселения не обучен мерам пожарной безопасности (п. 3 Правил противопожарного режима в РФ).. Место выявления нарушения: Габишевское сельское поселение  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".  
Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'  
**Нарушенное требование:**  
К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.  
**Срок устранения нарушения:**  
01.09.2024
- Отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре в д. Вороновка (ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ). Место выявления нарушения: Габишевское сельское поселение  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".  
Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'  
**Нарушенное требование:**  
К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.

**Срок устранения нарушения:**

01.09.2024

4. противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от частных домов менее 30 м. (п. 4.14 СП 4.13130). Место выявления нарушения: Габишевское сельское поселение

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".  
Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

**Нарушенное требование:**

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.

**Срок устранения нарушения:**

01.09.2024

5. при обустройстве территории населенного пункта Габишево допускаются ряд тупиковых улиц без оборудования разворотных площадок для пожарной техники. Место выявления нарушения: Габишевское сельское поселение

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".  
Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

**Нарушенное требование:**


К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.

**Срок устранения нарушения:**

01.09.2024

(указываются выявленные нарушения реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочий, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), срок устранения нарушения)

Главный государственный инспектор Лаишевского района по  
пожарному надзору Ануфриев Сергей Александрович



(статус, должность, фамилия, инициалы, руководителя, заместителя руководителя контрольного (надзорного) органа, подписавшего предписание)

подпись

Ануфриев Сергей Александрович - главный государственный инспектор Лаишевского района по пожарному надзору, телефон: 88437824007, e-mail: gpn.laish@mail.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)