

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленодольскому муниципальному району
Республики Татарстан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Татарстан
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» апреля 2024 г., 14 час. 00 мин. № 2404/326-16/49-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

, тел. 88437167702, e-mail: ogpn-zmr@yandex.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

**Предписание
об устранении нарушений**

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «17» апреля 2024 г., учетный номер 162410310456.

(указывается дата распоряжения (решения) о проведении проверки, учетный номер в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена следующими должностными лицами:

- Венедиктов Илья Александрович – государственный инспектор по Зеленодольскому муниципальному району по Республике Татарстан по пожарному надзору
- Хафизов Раиль Рустемович – государственный инспектор по Зеленодольскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества, статусы, должности инспектора (инспекторов))

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНН 1648018190

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- на территории Октябрьского СП (Дубрава) не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года к естественным или искусственным водоисточникам (река, озеро, бассейн, градирня и др.) Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 40 от 01.04.2024, пункт предписания 3. Место выявления нарушения: РТ, Зеленодольский район, пос. Октябрьский

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года при наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.)

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

- Населенные пункты Октябрьского сельского поселения недостаточно обеспечены требуемым наружным противопожарным водоснабжением. Место выявления нарушения: РТ, Зеленодольский район, пос. Октябрьский

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

Нарушенное требование:

территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения

Срок устранения нарушения:

Государственный инспектор по Зеленодольскому
муниципальному району по Республике Татарстан по
пожарному надзору Венедиктов Илья Александрович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008AD829EED8DCEFD781EA2E374F85B46
Владелец: Венедиктов Илья Александрович
Действителен с 18.12.2023 по 12.03.2025

(статус, должность, фамилия, инициалы, руководителя, заместителя руководителя контрольного (надзорного) органа, подписавшего предписание)

подпись

Венедиктов Илья Александрович - государственный инспектор по Зеленодольскому муниципальному району по Республике Татарстан по пожарному надзору, телефон: 88437167744, e-mail: ogpn-zmr@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)