



МЧС РОССИИ

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани
ул. Г. Камала, 42А, г. Казань, Республика Татарстан, 420021,
тел. (843) 223-94-08, 223-94-12

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2404/293-16/140-В/ПВП

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:

Исполнительному комитету муниципального образования города Казани
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела НД и ПР по городу Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (главного государственного инспектора города Казани по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Емекеева Р.В. № 2404/293-16/140-В/РВП от «18» апреля 2024 года в период:
с 10 час. 00 мин. 19.04.2024 по 10 час. 00 мин. 27.04.2024 г.

проведена внеплановая выездная проверка:

Государственными инспекторами г. Казани по пожарному надзору:

- Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Московскому району г. Казани «Восход» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан Давлетшин Д.Р.;
- Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Московскому району г. Казани «Московский» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Рахматуллин И.Р.;
- Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Жиркова Т.А.;
- Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Сафиуллина Э.Х.;

- Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Авиастроительному району г. Казани «Авиастроительный» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Бубекова Д.А.;
- Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вахитовскому району г. Казани «Япеева» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Шагиахметов Р.Р.
- Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Приволжскому району г. Казани «Промышленный» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Ямалеев Т.Р.;
- Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району г. Казани «Заречье» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Матвеев В.В.;
- Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району г. Казани «Советский» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Рахимуллин А.Ф.;
- Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району г. Казани «Азино» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Салахов Р.Ф.

должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

В отношении Исполнительного комитета муниципального образования города Казани по адресу: г. Казань, по следующим территориям:

1. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Крутушка"
2. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Щербаково"
3. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Голубое озеро"
4. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Залесный"
5. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Ново-Юдино"
6. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Лебяжье"
7. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Куземетьево"
8. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Займище"
9. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Салават Купере"
10. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Ягодная слобода"
11. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Петровский"
12. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Кояшлы"
13. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "База отдыха Эдем"
14. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Татваленка"
15. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Плодопитомник"
16. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Большие Дербышки"
17. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, Жилой массив "Краснооктябрьский"

Для соблюдения обязательных требований, установленных нормативно -правовыми актами Российской Федерации по пожарной безопасности и нормативными документами по пожарной безопасности, в том числе Федеральный закон №69-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожар-	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка о выполнении
-------	--	---	---	----------------------

	нарушения	ной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пожарной безопасности	
Авиастроительный район Общие нарушения				
1.	В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территориями жилых массивов, прилегающих к лесным массивам, не обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горюша материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.	п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	20.03.2025	
2.	На территории жилых массивов отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре.	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в ред. от 22.12.2020 г.) «О пожарной безопасности»; ст. 61 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	20.03.2025	
Жилой массив «Крутушка»				
3.	Не обеспечивается время прибытия (не более 10 минут) пожарных подразделений к месту вызова до жилого массива от места дислокации подразделений пожарной охраны.	ст.76 Федерального закона №123-ФЗ.	20.03.2025	
4.	Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 30 м.) от зданий индивидуальной жилой застройки по ул. Центральная и ул. Дачная до границы лесных насаж-	Ст. 4,6, 69 Федерального закона №123-ФЗ, СП 4.13130.2013 п.4.14;	20.03.2025	

	дений.			
5.	Жилой массив не в полном объеме обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения по ул. Центральная, ул. Дачная.	ст.6, 68 Федерального закона №123-ФЗ, п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, СП 8.13130.2020 п. 10.4.	20.03.2025	
Жилой массив «Щербаково»				
6.	Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 30 метров) от зданий индивидуальной жилой застройки до границы лесных насаждений	Ст. 4,6, 69 Федерального закона №123-ФЗ, СП 4.13130.2013 п.4.14;	20.03.2025	
7.	Жилой массив не в полном объеме обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения по ул. Ольховая, ул. Осиновая, ул. Березовая, ул. Обочная, ул. Рабочая, ул. Дачная.	ст.6, 68 Федерального закона №123-ФЗ, п. 75 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479, СП 8.13130.2020 п. 10.4;	20.03.2025	
8.	Жилой массив не в полном объеме обеспечены источниками противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы).	ст. 62, ст. 63, ст. 68, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 8.13130.2009.	20.03.2025	
Жилой массив «Голубое озеро»				
9.	Не обеспечен подъезд к реке «Казанка» с размещением площадки (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.	п. 75 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479	20.03.2025	
10	В жилом массиве отсутствуют источники противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы).	ст. 62, ст. 63, ст. 68, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 8.13130.2009	20.03.2025	
Кировский район Общие нарушения				
11	В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территориями жи-	п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	20.03.2025	

	<p>лых массивов, прилегающих к лесным массивам, не обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горюша материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером</p>			
12	<p>В жилых массивах «Старое Аракчино» (ул. Аракчинское шоссе в районе дома № 6, в районе перекрестка Аракчинское Шоссе – Щукина), «Куземетьево» (в целом по всему поселку отсутствуют пожарные гидранты, а также отсутствует подъезд пожарных автомобилей к естественному водоёму (к реке Волга)), «Займище»» (в целом по всему поселку отсутствуют пожарные гидранты, а также отсутствует подъезд пожарных автомобилей к естественному водоёму (к реке Волга)), отсутствуют источники противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы)</p>	<p>ст. 62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 8.13130.2009</p>	20.03.2025	
13	<p>Жилые массивы «Ягодная Слобода», (ул. Ломоносова, Кольцова, Петрова, Щедрина, Герцена, Повстанческая, в районе перекрестка ул. Низовая – Щедрина) «Новое Аракчино» (ул. Новгородская, Тальниковая, Вагонная, ул. Летняя дополнительный ПГ, ул. 32-й Военный городок в районе дома № 173), не в полном объеме обеспечены источниками противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы)</p>	<p>ст. 62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 8.13130.2009</p>	20.03.2025	
Жилой массив «Залесный»				
14	<p>Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, расположенным на территории жилого массива «Залесный» г. Ка-</p>	<p>ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 48 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)</p>	20.03.2025	

	зани, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения			
15	ул. Шумная; ул. Аксу и ул. Плужная в жилом массиве «Залесный», а также ул. Юлдаш в жилом массиве «Залесный-2» не имеют источников наружного противопожарного водоснабжения или расположение источников наружного противопожарного водоснабжения превышает более 200 метров от объектов защиты (от жилых домов, зданий и сооружений)	ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008; Глава 8, п. 8.1. п. 8.4, п. 8.6, п. 9.11 свода правил СП 18.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	20.03.2025	
16	Не в полной мере обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, пожарным гидрантам, а именно - отсутствует твердое покрытие по улицам: Красочный 2-ой тупик; ул. Мастеров; ул. Ново-Осиновская в районе частного дома № 16; ул. Ново-Осиновская в районе частных домов № 54а, № 54б, № 63а; соединение улиц 6-ая Залесная и 7-я Залесная в районе частных домов № 2 и № 3; ул. Залесная 7-я в районе частных домов № 7 и № 8; ул. Йолдызлы в районе частных домов № 24, № 26, № 34, № 35, № 38. № 42; ул. Плужная в районе частных домов № 4, № 7, № 10; ул. Стожки; ул. Прудная в районе частных домов № 18 и № 23; полностью вдоль ул. Шумная; полностью вдоль ул. Сердаш; переулок Узянле в районе частных домов № 2 и № 11	ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 71 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.03.2025	
17	Не имеют сквозных проездов, а тупики не имеют площадок для разворота пожарной техники, размером не менее чем 15 x 15 метров с твердым покрытием: улица Прудная; ул. Шумная в районе частного дома № 13; ул. Плужная в районе частных домов № 24, №	ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 8.13 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования	20.03.2025	

	27; ул. Красочная в районе частного дома № 19; ул. Алан, в районе частных домов № 2, № 4	к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 2.9* СНиП 2.07.01-89*		
18	Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначены указателями не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 (жилищный массив «Залесный-2»)	ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»	20.03.2025	
19	Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 15 метров) от границ приусадебных участков городских поселений с одноэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов по ул. Лесопарковая, пер. Лесопарковый, ул. Ландышева, ул. Аксакова до лесных насаждений	ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, приложение I* п. 5* СНиП 2.07.01-89*	20.03.2025	
20	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»	ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение № 8, Раздел V постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.03.2025	
Жилой массив «Ново-Юдино»				
21	Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, расположенным на территории жилого массива «Ново-Юдино» г. Казани, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008, п. 48 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.03.2025	
22	ул. Ивана Поддубного; ул. Кооператоров; ул. Глубинная и ул. Криворожская в жилом массиве «Ново-	ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях	20.03.2025	

	Юдино», не имеют источников наружного противопожарного водоснабжения ши расположение источников наружного противопожарного водоснабжения на которых превышает более 200 метров от объектов защиты (от жилых домов, зданий и сооружений)	пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008; Глава 8, п. 8.1. п. 8.4. п. 8.6, п. 9.11 свода правил СП 18.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»		
23	Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 15 метров) от границ застройки по ул. Уссурийская, ул. Туристическая, ул. Футбольная до лесных насаждений	ст. 69 Федерального закона № 123-ФЗ, приложение 1* п.5* СНиП 2.07.01-89*	20.03.2025	
24	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение № 8, Раздел V постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима Российской Федерации»	20.03.2025	
Жилой массив «Лебяжье»				
25	Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, расположенным на территории жилого массива «Лебяжье» г. Казани, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 48 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.03.2025	
26	В жилом массиве «Лебяжье» имеется только один тупиковый пожарный гидрант вместо двух, а Посёлок союза писателей и район базы отдыха «Лебяжье» не имеют источников наружного противопожарного водоснабжения	(ст. 4, ст. 5. ст. 6, ст. 62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; Глава 8, п. 8.1, п. 8.4, п. 8.6, п. 9.11 свода правил С118.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	20.03.2025	
27	Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 15 метров) от границ приусадебных участков городских поселений с одно-	ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, приложение 1* п.5* СНиП 2.07.01-89*	20.03.2025	

	двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов по ул. Озеро Глубокое до лесных насаждений			
28	К озерам «Лебяжье», «Глубокое» и «Малое глубокое» не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твёрдым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды для целей пожаротушения в любое время года или иные альтернативные источники наружного противопожарного водоснабжения	ст. 62. ст. 63, ст. 68 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 9.4 СП 8.13130.2009; п. 9.28. п. 14.2, п. 14.6 СНиП 2.04.02-84*; п. 75 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	20.03.2025	
29	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение № 8. Раздел V постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.03.2025	
30	Допущено нарушение технического содержания дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, расположенным по ул. Озеро Лебяжье и Озеро Глубокое, а именно: перекрыты существующие по указанным улицам проезжие дороги с асфальтовым покрытием, предназначенным для проезда пожарной техники. Параллельно данным дорогам, произведена прокладка временных дорог без твердого покрытия, сквозь лесные насаждения лесопарковой зоны	ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 71 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.03.2025	
Жилой массив «Куземетьево»				
31	Не обеспечены противопожарные расстояния (не менее 15 метров) от границ приусадебных участков городских поселений с однодвухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов по ул. 1-я Куземетьевская, 6-я Куземетьевская (дома № 2, 4, 6, 8), 2-я Куземетьевская (дома № 30, 38), 4-я Ку-	ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; приложение 1* п. 5* СНиП 2.07.01-89*	20.03.2025	

	земетьевская (дом № 4) до лесных насаждений			
32	Не имеют сквозных проездов, а тупики не имеют площадок для разворота пожарной техники, размером не менее чем 15 x 15 метров, улицы: 1-я Куземетьевская, 2-я Куземетьевская, 3-я Куземетьевская, 4-я Куземетьевская (дома № 1-13), 5-я Куземетьевская	п. 8.13 СП 4.13130.2014; п. 2.9* СНИП 2.07.01-89*	20.03.2025	
33	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение № 8, Раздел V постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.03.2025	
Жилой массив «Займище»				
34	В завершении ул. Майкопская с цифровым обозначением и дополнительным буквенным обозначением домов, не имеются площадки для разворота пожарной техники, размером не менее чем 15 x 15 метров с твердым покрытием	ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 8.13 СП 4.13130.2014; п. 2.9* СНИП 2.07.01-89*; п. 75 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	20.03.2025	
35	Не имеют сквозных проездов, а тупики не имеют площадок для разворота пожарной техники, размером не менее чем 15 x 15 метров, улицы: Лучевая - Садовая, Садовая	ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 8.13 СП 4.13130.2014; п. 2.9* СНИП 2.07.01-89; п. 75 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	20.03.2025	
36	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение № 8, Раздел V постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.03.2025	
Жилой комплекс «Салават Купере»				

37	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в ред. от 22.12.2020 г.) «О пожарной безопасности» (ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение № 8, Раздел V постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	20.03.2025	
Жилой массив «Ягодная слобода»				
38	Не имеют сквозных проездов, а тупики не имеют площадок для разворота пожарной техника, размером не менее чем 15 x 15 метров, улицы: Одноэтажная, Петрова Малая Крыловка, Межевая, Гончарова, Тургнева, Кольцова	ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 8.13 СП 4.13130.2014; п. 2.9* СНИП 2.07.01-89*; п. 75 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	20.03.2025	
39	Не в полной мере обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, пожарным гидрантам, а именно отсутствует твердое покрытие по всем улицам	ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 71 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.03.2025	
Приволжский район Жилой массив «Петровский»				
40	Противопожарные расстояния от границ приусадебных участков городских поселений с однодвухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов составляет менее 15 метров с северной, южной, западной, восточной сторон (ул. Сквозная, ул. Сосновая, ул. Конечная, ул. Советская, ул. Лесная, ул. Березовая, ул. Центральная)	ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. 1* п.5* СНИП 2.07.01-89*; п. 4.14 СП 4.13130.2013	20.03.2025	
41	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 63 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Техни-	20.03.2025	

		ческий регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020г.		
42	У гидрантов (водоисточников) по улицам ул. Сосновая у домов № 1, 2, 5, 9, ул. Сквозная, у домов № 1, 6 ул. 40 лет Победы, у дома 11, а также по направлению движения к ним не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий), на которых должны быть нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника	Пункт 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020г.	20.03.2025	
Жилой массив «Кояшлы»				
43	Противопожарные расстояния от границ приусадебных участков городских поселений с одно-, двух-этажной индивидуальной застройкой до лесных массивов составляет менее 15 метров	Статья 69 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. 1* п.5* СНИП 2.07.01-89*; п. 4.14 СП 4.13130.2013	20.03.2025	
44	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	Статья 19 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; статья 63 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020г.	20.03.2025	
45	Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) в неисправном состоянии, а именно не созданы условия для забора воды для целей пожаротушения (ул. Садри Максуди 3, ул. Габдуллы Рахимкулова 7, между домами по ул. Наби Даули 4 и ул.	Статья 62, статья 63, статья 68 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1 СП 8.13130.2020; п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020г.	20.03.2025	

	Садри Максуди 1, ул. Николая Фешина 2, ул. Наби Даули 3, в начале ул. Наби Даули)			
46	Не созданы минерализованные полосы по периметру участков жилого массива, граничащих с лесными насаждениями	Пункт 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020г.	20.03.2025	
Жилой массив «База отдыха Эдем» ул. База отдыха Эдем				
47	Отсутствуют источники противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы)	Статья 62, статья 63, статья 68 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1 СП 8.13130.2020; п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020г.	20.03.2025	
48	Не созданы минерализованные полосы по периметру участков жилого массива, граничащих с лесными насаждениями	Пункт 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020г.	20.03.2025	
49	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	Статья 19 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; статья 63 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020г.	20.03.2025	
Жилой массив «Татваленка»				
50	Отсутствуют источники противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы)	Статья 62, статья 63, статья 68 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1 СП 8.13130.2020; п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020г.	20.03.2025	
51	Не созданы минерализованные полосы по периметру участков жилого массива, граничащих с лесными насаждениями	Пункт 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ N 1479 от	20.03.2025	













		16.09.2020г.		
52	Не в полной мере обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, а именно отсутствует твердое покрытие по всем улицам	Статья 63 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020г.	20.03.2025	
53	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	Статья 19 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; статья 63 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020г.	20.03.2025	
Жилой массив «Плодопитомник»				
54	Противопожарные расстояния от границ приусадебных участков городских поселений с однодвухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов составляет менее 15 метров с южной стороны	Статья 69 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. 1* п.5* СНиП 2.07.01-89*; п. 4.14 СП 4.13130.2013	20.03.2025	
55	Жилой массив не в полном объеме обеспечен источниками противопожарного водоснабжения, а именно не на всех улицах установлены пожарные гидранты по ул. Липки, Купле, Листопадная, Кедровая, Жимешле, Раушан, Каенлы, Уртак, Газовая, Алтан, Жасминная	Статья 62, статья 63, статья 68 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1 СП 8.13130.2020; п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020г.	20.03.2025	
56	На территории жилого массива отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, пожаре	Статья 19 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; статья 63 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение №8, Раздел V ППР в	20.03.2025	

		РФ от 16.09.2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
Советский район Жилой массив «Большие Дербышки»				
57	Не в полном объеме созданы минерализованные полосы по периметру жилого массива, граничащего с лесничеством	п. 78 Правил противопожарного режима в РФ	20.03.2025	
58	Не обеспечена дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут. (Ввиду наличия ж/д переезда время прибытия превышает 10 минут	ст.76 главы 17 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	20.03.2025	
Московский район Жилой массив «Краснооктябрьский»				
	Нарушения не выявлены			

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Авиастроительному району г. Казани «Авиастроительный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Бубекова Д.А.	
Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Жиркова Т.А.	
Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Сафиуллина Э.Х.	
Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Московскому району г. Казани «Восход» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан Давлетшин Д.Р.	

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Московскому району г. Казани «Московский» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Рахматуллин И.Р.	 
Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Приволжскому району г. Казани «Промышленный» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Ямалеев Т.Р.	 
Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району г. Казани «Советский» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Рахимуллин А.Ф.	 
Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району г. Казани «Заречье» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Матвеев В.В.	 
Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вахитовскому району г. Казани «Япеева» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Шагиахметов Р.Р.	 
Начальник отделения надзорной деятельности по Советскому району г. Казани «Азино» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Салахов Р.Ф.	 

Предписание для исполнения получил(а):
Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования
г. Казани Р. Г. Гафаров

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

