



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОНДиПР по Нижнекамскому району РТ

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«26» апреля 2024 г. 10:00, № 2404/135-16/49-В/АВП

(дата и время составления акта, номер акта)

423570, Республика Татарстан, город Нижнекамск, улица Менделеева, 5

(место составления акта)

Акт выездной проверки

внеплановой

(плановой / внеплановой)

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «19» апреля 2024 г., № 2404/135-16/49-В/РВП, учетный номер проверки 162410337739.

(указывается ссылка на распоряжение (решение) уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(указывается наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена:

1. Осенков Евгений Викторович – государственный инспектор Нижнекамского муниципального района РТ по пожарному надзору

2. Насибуллин Рамиль Фаязович – главный государственный инспектор Нижнекамского муниципального района РТ по пожарному надзору

(указывается фамилии, имена, отчества, статус, должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки)

4. К проведению проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Контролируемое лицо, в отношении которого проводится проверка:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МАЙСКОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" ИНН 1651045243, адрес регистрации юридического лица: 423565, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), НИЖНЕКАМСКИЙ, П. ТРУДОВОЙ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.11

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

6. Проверка проведена в следующие сроки:

с «23» апреля 2024 года

по «26» апреля 2024 года

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Сведения по обеспечению выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах сельского населенного пункта Выгороженный Ключ

(указываются рассмотренные при проведении проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

8. При проведении проверки установлено:

1. В населенном пункте Выгороженный Ключ для целей пожаротушения не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенного в сельском населенном пункте и на прилегающей к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ; при наличии на территории естественных или искусственных водоисточников (реки, озера и др.) не устроен подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12x12 метров для установки пожарного автомобиля и

забора воды в любое время года (пункт 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)), статьи 4,5,6 статья 68 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п.4.1,4.2 СП8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение).. Место выявления нарушения: Населенный пункт Выгороженный Ключ, Майскогороского сельского поселения, Нижнекамского района, подверженный угрозе лесным пожарам

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

части 1 статьи 19. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

**Нарушенное требование:**

абзац 3 к полномочиям органов местного самоуправления поселений, муниципальных, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

(указываются выводы по результатам проведения проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений реализации полномочий, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 2) вывод о выявлении нарушений реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочия, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения проверки)

## 9. К настоящему акту прилагаются:

### 1. Приложений нет

(указываются документы, составленные в рамках проведения проверки, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения реализации полномочий)

Главный государственный инспектор  
Нижнекамского муниципального района РТ по  
пожарному надзору Насибуллин Рамиль Фаязович



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00C67FB5A951342D09063201E93F97B7A2  
Владелец: Насибуллин Рамиль Фаязович  
Действителен с 26.10.2023 по 18.01.2025

(статус, должности, фамилии, инициалы инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку)

подпись

Насибуллин Рамиль Фаязович - главный государственный инспектор Нижнекамского муниципального района РТ по пожарному надзору, телефон: 88555357502, e-mail: ramil.nasibullin@16.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего акт проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с актом о проведении проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с актом)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления акта)