

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Актанышскому и
Мензелинскому муниципальным районам Республики Татарстан

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» апреля 2024 г., 16 час. 00 мин. № 2404/333-16/15-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

РТ, Мензелинский район, г. Мензелинск, ул. Северная, б/н, тел. 88555233512, e-mail: mond.menzela@mail.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

Предписание
об устранении нарушений

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «16» апреля 2024 г., учетный номер 162410291872.

(указывается дата распоряжения (решения) о проведении проверки, учетный номер в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена следующими должностными лицами:

- Арсланов Марат Даянович – государственный инспектор по пожарному надзору – старший дознаватель МОНД и ПР по Актанышскому и Мензелинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
- Рашитов Илгиз Айратович – государственный инспектор по пожарному надзору – старший инспектор МОНД и ПР по Актанышскому и Мензелинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(указываются фамилии, имена, отчества, статусы, должности инспектора (инспекторов))

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕНЗЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН 1628006609, адрес регистрации юридического лица: ТАТАРСТАН, МЕНЗЕЛИНСКИЙ, СЕЛО, НИКОЛАЕВКА, УЛИЦА, ЗЕЛЕНАЯ, 7

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Не организована очистка от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, лес не отделен противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером. Место выявления нарушения: Населенный пункт Чулпан Николаевского СП Мензелинского района

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером

Срок устранения нарушения:

27.05.2024

(указываются выявленные нарушения реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочий, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), срок устранения нарушения)

Государственный инспектор по пожарному надзору – старший инспектор МОНД и ПР по Актанышскому и Мензелинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Рашитов Илгиз Айратович

(статус, должность, фамилия, инициалы, руководителя, заместителя руководителя контрольного (надзорного) органа, подписавшего предписание)



подпись

Тимерханов Альберт Фларитович - государственный инспектор по пожарному надзору – начальник МОНД и ПР по Актанышскому и Мензелинскому МР РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, телефон: 8855543772, e-mail: mond.menzela@mail.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)