



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лаишевскому муниципальному району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Республике Татарстан

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» апреля 2024 г. 16:00, № 2404/210-16/53-В/АВП

(дата и время составления акта, номер акта)

г. Лаишево, ул. Горького, 41

(место составления акта)

**Акт выездной проверки**

внеплановой

(плановой / внеплановой)

**1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от « 24» апреля 2024 г., № 2404/210-16/53-В/РВП, учетный номер проверки 162410395887.**

(указывается ссылка на распоряжение (решение) уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре проверок)

**2. Проверка проведена в рамках:**

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(указывается наименование вида государственного надзора)

**3. Проверка проведена:**

- Хуснуллин Руслан Якубович – государственный инспектор Лаишевского района по пожарному надзору
- Долбинин Дмитрий Сергеевич – государственный инспектор Лаишевского района по пожарному надзору
- Ануфриев Сергей Александрович – главный государственный инспектор Лаишевского района по пожарному надзору

(указывается фамилии, имена, отчества, статус, должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки)

**4. К проведению проверки были привлечены:**

**специалисты:**

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации):**

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**5. Контролируемое лицо, в отношении которого проводится проверка:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН 1624009334, адрес регистрации юридического лица: 422629, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ЛАИШЕВСКИЙ, ДЕРЕВНЯ ОРЕЛ, ОЛИМПИЙСКАЯ УЛИЦА, ЗД 2А

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

**6. Проверка проведена в следующие сроки:**

с «25» апреля 2024 года

по «25» апреля 2024 года

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

- Не рассматривались

(указываются рассмотренные при проведении проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

**8. При проведении проверки установлено:**

- На территории сельского поселения не исполняются полномочия органа местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов, а именно: не созданы условия для организации добровольной пожарной охраны, тем самым не обеспечивается нормативное время прибытия первого пожарного подразделения. (ст. 19 69-ФЗ). Место выявления нарушения: Орловское сельское поселение

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

абзац 2, части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'

**Нарушенное требование:**

не созданы условия для организации добровольной пожарной охраны в границах сельских населенных пунктов

2. На водонапорной башне с. Троицкий не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения (п. 53 ППР в РФ). Место выявления нарушения: Орловское сельское поселение  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ № 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 53 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'  
**Нарушенное требование:**  
Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.
3. В центральной части населенного пункта Орёл отсутствуют наружные противопожарные сети с пожарными гидрантами. (ст. 62, 63, 68 123-ФЗ, ст. 14 131-ФЗ). Место выявления нарушения: Орловское сельское поселение  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'  
**Нарушенное требование:**  
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения
4. В населённом пункте Соколовка отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре. (приложение 8 ППР в РФ). Место выявления нарушения: Орловское сельское поселение  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'  
**Нарушенное требование:**  
К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.
5. Пожарный гидрант в населённом пункте Чистое Озеро смонтирован слишком высоко и замерзает в зимний период. (п. 48 ППР в РФ). Место выявления нарушения: Орловское сельское поселение  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'  
**Нарушенное требование:**  
Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
6. Территории населенных пунктов Орёл, Троицкий, Соколовка не обеспечены противопожарной минерализованной полосой (п. 70 ППР в РФ). Место выявления нарушения: Орловское сельское поселение  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'  
**Нарушенное требование:**  
Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.
7. Населенный пункт Соколовка не обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения (п. 75 ППР в РФ). Место выявления нарушения: Орловское сельское поселение  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'  
**Нарушенное требование:**  
Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

(указываются выводы по результатам проведения проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений реализации полномочий, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 2) вывод о выявлении нарушений реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочия, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения проверки)

## 9. К настоящему акту прилагаются:

### 1. Приложений нет

(указываются документы, составленные в рамках проведения проверки, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения реализации полномочий)

Главный государственный инспектор Лаишевского района по пожарному надзору Ануфриев Сергей Александрович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B7033C54DE2280F96D45FACF58F08BA  
Владелец: Ануфриев Сергей Александрович  
Действителен с 12.07.2023 по 04.10.2024

(статус, должности, фамилии, инициалы инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку)

подпись

Ануфриев Сергей Александрович - главный государственный инспектор Лаишевского района по пожарному надзору, телефон: 88437824007, e-mail: gpn.laish@mail.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего акт проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с актом о проведении проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с актом)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления акта)