



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лаишевскому муниципальному району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Республике Татарстан

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» апреля 2024 г. 17:00, № 2404/210-16/54-В/АВП

(дата и время составления акта, номер акта)

г. Лаишево, ул. Горького, 41

(место составления акта)

**Акт выездной проверки**

внеплановой

(плановой / внеплановой)

**1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от « 24» апреля 2024 г., № 2404/210-16/54-В/РВП, учетный номер проверки 162410397268.**

(указывается ссылка на распоряжение (решение) уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре проверок)

**2. Проверка проведена в рамках:**

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(указывается наименование вида государственного надзора)

**3. Проверка проведена:**

- Долбинин Дмитрий Сергеевич – государственный инспектор Лаишевского района по пожарному надзору
- Ануфриев Сергей Александрович – главный государственный инспектор Лаишевского района по пожарному надзору
- Хуснуллин Руслан Якубович – государственный инспектор Лаишевского района по пожарному надзору

(указывается фамилии, имена, отчества, статус, должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки)

**4. К проведению проверки были привлечены:**

**специалисты:**

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации):**

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**5. Контролируемое лицо, в отношении которого проводится проверка:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПЕСЧАНО-КОВАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН 1624009207, адрес регистрации юридического лица: 422625, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ЛАИШЕВСКИЙ, СЕЛО ПЕСЧАНЫЕ КОВАЛИ, ОКТЯБРЬСКАЯ УЛИЦА, 9 А

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

**6. Проверка проведена в следующие сроки:**

с «25» апреля 2024 года  
по «25» апреля 2024 года

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

- Не рассматривались

(указываются рассмотренные при проведении проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

**8. При проведении проверки установлено:**

- Ни на одной водонапорной башне не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения (п. 53 Правил противопожарного режима в РФ). Место выявления нарушения: Песчаноковалинское сельское поселение  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ № 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 53 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994

'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.

2. Руководитель сельского поселения не обучен мерам пожарной безопасности (п. 3 Правил противопожарного режима в РФ).. Место выявления нарушения: Песчаноковалинское сельское поселение

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".  
Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

**Нарушенное требование:**

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.

3. Отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре в д. Вороновка (ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ). Место выявления нарушения: Песчаноковалинское сельское поселение

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".  
Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

**Нарушенное требование:**

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.

4. В д. Вороновка отсутствует минерализованная противопожарная полоса (п. 70 Правил противопожарного режима в РФ). Место выявления нарушения: Песчаноковалинское сельское поселение

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.

(указываются выводы по результатам проведения проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений реализации полномочий, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 2) вывод о выявлении нарушений реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочия, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения проверки)

## 9. К настоящему акту прилагаются:

### 1. Приложений нет

(указываются документы, составленные в рамках проведения проверки, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения реализации полномочий)

Главный государственный инспектор Лаишевского района по пожарному надзору Ануфриев Сергей Александрович



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B7033C54DE2280F96D45FACF58F08BA  
Владелец: Ануфриев Сергей Александрович  
Действителен с 12.07.2023 по 04.10.2024

подпись

(статус, должности, фамилии, инициалы инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку)

Ануфриев Сергей Александрович - главный государственный инспектор Лаишевского района по пожарному надзору, телефон: 88437824007, e-mail: gpn.laish@mail.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего акт проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с актом о проведении проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с актом)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления акта)