



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленодольскому муниципальному
району Республики Татарстан управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» апреля 2024 г. 16:00, № 2404/326-16/42-В/АВП

(дата и время составления акта, номер акта)

РТ, г. Зеленодольск, ул. Чайковского дом 52

(место составления акта)

Акт выездной проверки

внеплановой

(плановой / внеплановой)

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «15» апреля 2024 г., № 2404/326-16/42-В/РВП, учетный номер проверки 162410273316.

(указывается ссылка на распоряжение (решение) уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(указывается наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена:

- Лузанов Алексей Владимирович – заместитель главного государственного инспектора по Зеленодольскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору
- Хафизов Раиль Рустемович – государственный инспектор по Зеленодольскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору
- Венедиктов Илья Александрович – государственный инспектор по Зеленодольскому муниципальному району по Республике Татарстан по пожарному надзору

(указывается фамилии, имена, отчества, статус, должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки)

4. К проведению проверки были привлечены:

специалисты:

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Контролируемое лицо, в отношении которого проводится проверка:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВАСИЛЬЕВО ИНН 1648017782, адрес регистрации юридического лица: 422530, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ, ПГТ ВАСИЛЬЕВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д.1

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

6. Проверка проведена в следующие сроки:

с «25» апреля 2024 года

по «25» апреля 2024 года

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Не рассматривались

(указываются рассмотренные при проведении проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

8. При проведении проверки установлено:

- На территориях общего пользования п. Васильево (ул. Лесная) устроены свалки отходов. Место выявления нарушения: РТ, Зеленодольский район, пос. Васильево

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 69 ППР 1479 (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"). Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

На территориях общего пользования городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов.

2. Вокруг территории пгт. Васильево, подверженного угрозе лесных пожаров, не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. Место выявления нарушения: РТ, Зеленодольский район, пгт. Васильево

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером

3. Противопожарные расстояния не обеспечивают нераспространения пожара от лесных насаждений до зданий и сооружений. Место выявления нарушения: РТ, Зеленодольский район, пгт. Васильево

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

часть 2 статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

Нарушенное требование:

2. Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара от лесных насаждений до зданий и сооружений.

4. Отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре в пгт Васильево . Место выявления нарушения: РТ, Зеленодольский район, пгт. Васильево

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

абзац 5 , части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

Нарушенное требование:

не организовано оповещение подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

5. Не проводится работа на должном уровне по первичным мерам пожарной безопасности. Место выявления нарушения: РТ, Зеленодольский район, пгт. Васильево

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

часть 3, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

Нарушенное требование:

не обеспечена реализация первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов

(указываются выводы по результатам проведения проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений реализации полномочий, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 2) вывод о выявлении нарушений реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочия, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения проверки)

9. К настоящему акту прилагаются:

1. Приложений нет

(указываются документы, составленные в рамках проведения проверки, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения реализации полномочий)

Заместитель главного государственного инспектора по Зеленодольскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору Лузанов Алексей Владимирович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1EFB6129119ADC1A3B41D74E1B27DD5C
Владелец: Лузанов Алексей Владимирович
Действителен с 18.12.2023 по 12.03.2025

(статус, должности, фамилии, инициалы инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку)

подпись

Венедиктов Илья Александрович - государственный инспектор по Зеленодольскому муниципальному району по Республике Татарстан по пожарному надзору, телефон: 88437167744, e-mail: ogpn-zmr@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего акт проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с актом о проведении проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с актом)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____
(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления акта)