

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленодольскому муниципальному району
Республики Татарстан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Татарстан
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» апреля 2024 г., 12 час. 00 мин. № 2404/326-16/48-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

РТ, г. Зеленодольск, ул. Чайковского, д. 52, тел. 88437167702, e-mail: ogpn-zmr@yandex.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

**Предписание
об устранении нарушений**

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «17» апреля 2024 г., учетный номер 162410300726.

(указывается дата распоряжения (решения) о проведении проверки, учетный номер в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена следующими должностными лицами:

- Хафизов Раиль Рустемович – государственный инспектор по Зеленодольскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору
- Венедиктов Илья Александрович – государственный инспектор по Зеленодольскому муниципальному району по Республике Татарстан по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества, статусы, должности инспектора (инспекторов))

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

РАЙФСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИНН 1648017817, адрес регистрации юридического лица: 422538, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ, С. БЕЛО-БЕЗВОДНОЕ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д.13

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

5. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Вокруг территории Райфского сельского исполнительного комитета подверженное угрозе лесных пожаров, не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры (В населенных пунктах п. Садовый, п. Местечко Раифа, с. Бело-Безводное,) Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 4 от 20.04.2023, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: РТ, Зеленодольский район , Райфского сельского исполнительного комитета
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером
Срок устранения нарушения:
01.04.2025
- Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен, предназначенных для нужд пожаротушения в п. Садовый, п. Местечко Раифа, с. Бело-Безводное, не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 4 от 20.04.2023, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: РТ, Зеленодольский район , Райфского сельского исполнительного комитета
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ № 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 53 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.
Срок устранения нарушения:

01.04.2025

3. К озеру Белое и озеру Шатуниха не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 4 от 20.04.2023, пункт предписания 3. Место выявления нарушения: РТ, Зеленодольский район, Райфского сельского исполнительного комитета

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года при наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.)

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

4. На территориях населенных пунктах п. Садовый, п. Местечко Раифа, с. Бело-Безводное, прилегающих к лесу, не обеспечена её очистка от сухой травянистой растительности на полос травы. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 4 от 20.04.2023, пункт предписания 5. Место выявления нарушения: РТ, Зеленодольский район, Райфского сельского исполнительного комитета

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

5. Поселок Местечко Раифа п. Садовый и село Бело-Безводное недостаточно обеспечены требуемым наружным противопожарным водоснабжением. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 4 от 20.04.2023, пункт предписания 4. Место выявления нарушения: РТ, Зеленодольский район, Райфского сельского исполнительного комитета

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

Нарушенное требование:

территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

(указываются выявленные нарушения реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочий, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), срок устранения нарушения)

Государственный инспектор по Зеленодольскому
муниципальному району Республики Татарстан по пожарному
надзору Хафизов Раиль Рустемович



(статус, должность, фамилия, инициалы, руководителя, заместителя руководителя контрольного (надзорного) органа, подписавшего предписание)

подпись

Сибгатуллин Ленар Габбасович - главный государственный инспектор по Зеленодольскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору, телефон: 88437167742, e-mail: ogpn-zmr@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)