



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленодольскому муниципальному
району Республики Татарстан управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» апреля 2024 г. 12:00, № 2404/326-16/48-В/АВП

(дата и время составления акта, номер акта)

РТ, г. Зеленодольск, ул. Чайковского, д. 52

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
внеплановой**

(плановой / внеплановой)

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «17» апреля 2024 г., № 2404/326-16/48-В/РВП, учетный номер проверки 162410300726.

(указывается ссылка на распоряжение (решение) уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(указывается наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена:

- Хафизов Раиль Рустемович – государственный инспектор по Зеленодольскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору
- Венедиктов Илья Александрович – государственный инспектор по Зеленодольскому муниципальному району по Республике Татарстан по пожарному надзору

(указывается фамилии, имена, отчества, статус, должности инспекторов (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки)

**4. К проведению проверки были привлечены:
специалисты:**

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Контролируемое лицо, в отношении которого проводится проверка:

РАЙФСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИНН 1648017817, адрес регистрации юридического лица: 422538, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ, С. БЕЛО-БЕЗВОДНОЕ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д.13

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

6. Проверка проведена в следующие сроки:

- с «25» апреля 2024 года
по «25» апреля 2024 года

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Не рассматривались

(указываются рассмотренные при проведении проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

8. При проведении проверки установлено:

- Вокруг территории Райфского сельского исполнительного комитета подверженного угрозе лесных пожаров, не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры (В населенных пунктах п. Садовый, п. Местечко Райфа, с. Бело-Безводное,). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 4 от 20.04.2023, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: РТ, Зеленодольский район, Райфского сельского исполнительного комитета

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером

2. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен, предназначенных для нужд пожаротушения в п. Садовый, п. Местечко Раифа, с. Бело-Безводное, не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 4 от 20.04.2023, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: РТ, Зеленодольский район, Райфского сельского исполнительного комитета

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ № 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 53 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.

3. К озеру Белое и озеру Шатуниха не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 4 от 20.04.2023, пункт предписания 3. Место выявления нарушения: РТ, Зеленодольский район, Райфского сельского исполнительного комитета

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года при наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.)

4. На территориях населенных пунктах п. Садовый, п. Местечко Раифа, с. Бело-Безводное, прилегающих к лесу, не обеспечена её очистка от сухой травянистой растительности на полосе травы.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 4 от 20.04.2023, пункт предписания 5. Место выявления нарушения: РТ, Зеленодольский район, Райфского сельского исполнительного комитета

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов

5. Поселок Местечко Раифа п. Садовый и село Бело-Безводное недостаточно обеспечены требуемым наружным противопожарным водоснабжением. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 4 от 20.04.2023, пункт предписания 4. Место выявления нарушения: РТ, Зеленодольский район, Райфского сельского исполнительного комитета

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

Нарушенное требование:

территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения

(указываются выводы по результатам проведения проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений реализации полномочий, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки, 2) вывод о выявлении нарушений реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочия, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения проверки)

9. К настоящему акту прилагаются:

1. Приложений нет

(указываются документы, составленные в рамках проведения проверки, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения реализации полномочий)

Государственный инспектор по Зеленодольскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору Хафизов Раиль Рустанович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F93C37F938C8596B3284F74769011123
Владелец: Хафизов Раиль Рустанович
Действителен с 19.12.2023 по 13.03.2025

(статус, должности, фамилии, инициалы инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку)

подпись

Сибгатуллин Ленар Габбасович - главный государственный инспектор по Зеленодольскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору, телефон: 88437167742, e-mail: ogpn-zmr@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего акт проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с актом о проведении проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с актом)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления акта)