



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Алькеевскому и  
Спасскому муниципальным районам Республики Татарстан  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«08» мая 2024 г. 15:00, № 2404/313-16/29-В/АВП

(дата и время составления акта, номер акта)

Республика Татарстан, Спасский район, г. Болгар, ул. Нагаева, д. 61

(место составления акта)

**Акт выездной проверки**

**внеплановой**

(плановой / внеплановой)

**1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от « 23» апреля 2024 г., № 2404/313-16/29-В/РВП, учетный номер проверки 162410373873.**

(указывается ссылка на распоряжение (решение) уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре проверок)

**2. Проверка проведена в рамках:**

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(указывается наименование вида государственного надзора)

**3. Проверка проведена:**

1. Деманов Сергей Александрович – государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)

(указывается фамилия, имена, отчества, статус, должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки)

**4. К проведению проверки были привлечены:**

**специалисты:**

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации):**

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имена, отчества, должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименовании экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выданного свидетельством об аккредитации)

**5. Контролируемое лицо, в отношении которого проводится проверка:**

БОЛГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИНН 1637005440, адрес регистрации юридического лица: 422840, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), СПАССКИЙ, БОЛГАР, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д.19

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

**6. Проверка проведена в следующие сроки:**

с «08» мая 2024 года

по «08» мая 2024 года

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

1. Сведения о юридическом лице, а также сведения, содержащие информацию по выполнению требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности

(указываются рассмотренные при проведении проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

**8. При проведении проверки установлено:**

1. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы местного самоуправления, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, не обеспечили ее очистку от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, п. 70 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479). Место выявления нарушения: г. Болгар

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон;



постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером

2. В г. Болгар в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенного пункта не созданы (обновлены) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры, п. 70 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479). Место выявления нарушения: г. Болгар

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером

3. В г. Болгар не везде у гидрантов и других водопитателей, а также по направлению движения к ним установлены соответствующие указатели из светоотражающих покрытий или объемные со светильником, на которых должны быть нанесены цифры, указывающие расстояние до водопитателя, п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479). Место выявления нарушения: г. Болгар

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

часть 3 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

**Нарушенное требование:**

территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.

4. г. Болгар не обеспечен нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожара. Место выявления нарушения: г. Болгар

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

часть 3 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

**Нарушенное требование:**

территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.

(указываются выводы по результатам проведения проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений реализации полномочий, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 2) вывод о выявлении нарушений реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочия, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения проверки)

**9. К настоящему акту прилагаются:**

1. Приложений нет

(указываются документы, составленные в рамках проведения проверки, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения реализации полномочий)

Государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели) Деманов Сергей Александрович



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00CA7B145461752412315F763E631E5108  
Владелец: Деманов Сергей Александрович  
Действителен с 15.11.2023 по 07.02.2025

подпись

(статус, должность, фамилия, инициалы инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку)

Деманов Сергей Александрович - государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели), телефон: 88434733902, e-mail: gpn.spassk@mail.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подконтрольного (подконтрольных) объекту, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время), контролируемого лица или его представителей с актом о проведении проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного ответственного лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) представителем контролируемого лица, ознакомленного с актом)





«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления акта)