

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Тукаевскому муниципальному району  
РТ

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«02» мая 2024 г., 16 час. 00 мин. № 2404/344-16/8-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

ОНДиПР по Тукаевскому району, Наб. Челны, Железнодорожников, 79, тел. 88552468009, e-mail:  
ond\_tukai@mail.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

**Предписание  
об устранении нарушений**

**1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «24» апреля 2024 г., учетный номер 162410397196.**

(указывается дата распоряжения (решения) о проведении проверки, учетный номер в едином реестре проверок)

**2. Проверка проведена в рамках:**  
осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного надзора)

**3. Проверка проведена следующими должностными лицами:**

1. Асеев Артём Владимирович – старший инспектор отделения НД и ПР по Тукаевскому муниципальному району Республики Татарстан - государственный инспектор по пожарной безопасности

(указываются фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора (инспекторов))

**4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

ИСПОЛКОМ МАЛОШИЛЬНИНСКОЕ СП ИНН 1639032336

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

**5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. населенные пункты Белоус и Ильичевский не отчищены от горючих материалов на полосе не менее 10 метров от леса, либо противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1.4 метра. Место выявления нарушения: д. Белоус, пос. Ильичевский

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером

**Срок устранения нарушения:**

10.06.2024

2. В населенных пунктах Белоус и Ильичевский отсутствуют источники противопожарного водоснабжения, расположенные в радиусе 200 метров от объектов защиты. Место выявления нарушения: д. Белоус, пос. Ильичевский

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

**Срок устранения нарушения:**

10.06.2024

(указываются выявленные нарушения реализации полномочий (с указанием полномочий, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочий, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочий), срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения НД и ПР по Тукаевскому муниципальному району Республики Татарстан - государственный инспектор по пожарному надзору Асеев Артём Владимирович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 146C1760C381661F73EB3BFD90B894E9  
Владелец: Асеев Артём Владимирович  
Действителен с 07.02.2024 по 02.05.2025

подпись

(статус, должность, фамилия, инициалы, руководителя, заместителя руководителя контрольного (надзорного) органа, подписывающего предписание)

Сухорук Александр Александрович - начальник отделения НД и ПР по Тукаевскому муниципальному району Республики Татарстан - государственный инспектор по пожарному надзору, телефон: 88552468009, e-mail: ond\_tukai@mail.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготавлившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» 20\_\_ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)