

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Аксубаевскому и  
Нурлатскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» апреля 2024 г., 13 час. 00 мин. № 2404/336-16/15-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. им. Р.С. Хаматеева, 17, тел. 88434544402, 88434544407, e-mail:  
ondnurlat@mail.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

**Предписание  
об устранении нарушений**

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «17» апреля 2024 г., учетный номер 162410298055.

(указывается дата распоряжения (решения) о проведении проверки, учетный номер в едином реестре проверок)

**2. Проверка проведена в рамках:**

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного надзора)

**3. Проверка проведена следующими должностными лицами:**

1. Шайхутдинов Тагир Хасанович – инспектор МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
2. Ислямов Расим Рустемович – старший дознаватель МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
3. Бибииков Александр Николаевич – заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества, статусы, должности инспектора (инспекторов))

**4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

Исполнительный комитет Мамыковского сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики Татарстан ИНН 1632009377, адрес регистрации юридического лица: Респ Татарстан, р-н Нурлатский, г Нурлат, ул К.Маркса, здание № 22

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

**5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Руководитель сельского поселения не обеспечивает населенный пункт в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения.. Место выявления нарушения: Населённый пункт Бутаиха  
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:  
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'  
Нарушенное требование:  
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения  
Срок устранения нарушения:  
01.07.2024
2. Водонапорная башня на территории населенного пункта не приспособлена для забора воды пожарной техникой в любое время года.. Место выявления нарушения: Населённый пункт Бутаиха  
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:  
№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ № 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 53 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'  
Нарушенное требование:  
Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года.  
Срок устранения нарушения:  
01.07.2024
3. Не предусмотрена автономная резервная источник электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни.. Место выявления нарушения: Населённый пункт Бутаиха  
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:  
№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ № 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 53 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994



'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.

**Срок устранения нарушения:**

01.07.2024

4. Руководителем сельского поселения не организовано очистка территории населенного пункта от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же не организовано регулярный покос травы.. Место выявления нарушения: Населённый пункт Бутаиха

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов

**Срок устранения нарушения:**

01.07.2024

5. Населённый пункт не имеет противопожарные минерализованные полосы, исключающие возможность распространение огня при лесных пожарах на здания и сооружения.. Место выявления нарушения: Населённый пункт Бутаиха

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером

**Срок устранения нарушения:**

01.07.2024

6. Руководителем сельского поселения не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения, естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градири и др.), расположенного в населенном пункте Бутаиха в радиусе 200 метров от населённого пункта.. Место выявления нарушения: Населённый пункт Бутаиха

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года при наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градири и др.)

**Срок устранения нарушения:**

01.07.2024

(указываются выявленные нарушения реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочий, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), срок устранения нарушения)

Старший инспектор МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Талипов Альмарис Ниязович



(статус, должность, фамилия, инициалы, руководителя, заместителя руководителя контрольного (надзорного) органа, подписавшего предписание)

подпись

Шайхутдинов Тагир Хасанзанович - инспектор МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, телефон: 88434443500, e-mail: tagir.1986@mail.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с предписанием)

« 13 » часов « 30 » минут « 28 04 » 20 24 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)