

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. 221-61-54, телефон доверия 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Чистопольскому муниципальному району Республики Татарстан
ул. Фрунзе, 93 «в», г. Чистополь, Республика Татарстан, 422980, (84342) 3-42-16

г. Чистополь

(место составления акта)

" 07 " мая 2024 г.
(дата составления акта)

" 15 " час. " 00 " мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органа государственной власти (местного самоуправления)

№ 10

07 мая 2024 г. по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский
муниципальный район, поселок Луч, ул. Победы, д.16

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ОНДиПР по Чистопольскому
муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Гатина Гусмана Равилевича о
проведении внеплановой проверки № 10 от " 18 " апреля 2024 г. была
проведена внеплановая проверка в отношении: Исполнительного комитета Чистопольского
сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Продолжительность проверки: 3 рабочих дня

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому
муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):

Магсумов Ришат Минневакифович - руководитель исполнительного комитета

Чистопольского сельского поселения Чистопольского муниципального района РТ

(фамилии, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в
случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо(а), проводившее (-ие) проверку:

Гатин Гусман Равилевич - начальник отдела надзорной деятельности и

профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС
России по РТ

Забиров Самат Ильгамович - старший инспектор отдела надзорной деятельности и

профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС
России по РТ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных
лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности (в случае,
если имеется) экспертов и (или) наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Магсумов Ришат Минневакифович - руководитель исполнительного комитета

Чистопольского сельского поселения Чистопольского муниципального района РТ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в
случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

В ходе проведения проверки нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

1. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населенного
пункта п. Луч, подверженного угрозе лесных пожаров, до начала пожароопасного периода, а
также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима

вокруг территории населенного пункта не создана противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры (п. 70 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

2. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети п. Луч не обеспечивает подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием (ст. 8.9 Свод Правил Системы противопожарной защиты Наружное Противопожарное Водоснабжение СП 8.13130.2020 от 30.09.2020г., ст. 19 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 19.10.2023) "О пожарной безопасности")

3. Водонапорная башня п. Луч, предназначенная для нужд пожаротушения, не обеспечена бесперебойным энергоснабжением (п. 53 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, ст. 19 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 19.10.2023) "О пожарной безопасности")

4. Территории общего пользования п. Луч (спортивная площадка, площадь для проведения мероприятий) не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем (ст. 19 Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ);

5. Не разработаны планы, схемы и программы развития территорий Чистопольского сельского поселения (поселка Луч) по обеспечению мероприятий пожарной безопасности; (ст. 19 Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ);

6. Тупиковый проезд 2-й переулок Пригородный п. Луч, протяженностью более 150 метров, не оснащен площадкой 15x15м для разворота пожарных автомобилей (п. 8.13 свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям ", п. 71 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);

7. Не производится своевременная уборка мусора (2-ой переулок Пригородной, ул. Победы, ул. Новая), сухой растительности и покос травы на земельных участках (ул. Гагарина, 2, 2-ой переулок Пригородной, ул. Победы, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Советская) расположенных в границах населенного пункта п. Луч (п. 67 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

8. Не приняты меры по оповещению населения о пожаре в районе ул. Пригородная д. 30 (ст. 19 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 19.10.2023) "О пожарной безопасности").

Прилагаемые документы:

Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 10/1/1 от 07 мая 2024 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ



Р. Гатин

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ

С.И. Забиров

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Магсумов Ришат Минневакифович - руководитель исполнительного комитета


Чистопольского сельского поселения Чистопольского муниципального района РТ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

202 г.

(подпись)

Запись об отказе ознакомления с актом проверки:



(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)