



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС России)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
(УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан)

**Заключение**  
**нормативно-технического совета (протокол № 3 от 11 апреля 2024 г.)**

На согласование представлена документация: «Изменение № 1 к Специальным техническим условиям на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства: «Многофункциональный комплекс «EspaceKazan» с подземной автостоянкой расположенный по адресу: ул. Бутлерова 11, Вахитовского района г. Казани»» (далее «Объект защиты», «Объект»)» (далее «Специальные технические условия», «СТУ»).

организация, представившая материалы: Индивидуальный предприниматель Мурзин В.И.,

организация-разработчик: Индивидуальный предприниматель Мурзин В.И.,  
наличие поручения ДНПР МЧС России: № М-19-562 от 02.04.2024 г.,  
наличие заключений: отсутствуют.

**1. Необходимость разработки** представленных на рассмотрение «Специальных технических условий» обусловлена изменением объемно-планировочных решений, изменением наименования объекта, а также необходимостью дополнительного размещения крышной котельной и шкафного регуляторного пункта (ШРП) на покрытии (кровле) здания.

Кроме того, в настоящих Изменениях №1 к СТУ рассматриваются изменения и дополнения к таблице № 2 СТУ.

**2. Решение нормативно-технического совета**

Руководствуясь статьей 6, 78 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 181-ФЗ «О техническом регулировании», статьей 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», положениями пункта 8, 10 Административного регламента МЧС России предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий по пожарной безопасности (приказ МЧС России от 28 ноября 2011 года № 710, зарегистрирован в Минюсте России 30 декабря 2011 года, регистрационный номер 22899), нормативно-технический совет УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Татарстан считает необходимым -

«Изменение № 1 к Специальным техническим условиям на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства: «Многофункциональный комплекс «EspaceKazan» с подземной автостоянкой расположенный по адресу: ул. Бутлерова 11, Вахитовского района г. Казани»» направить на доработку в части:

- пункт 3 таблицы изменений слова: «пожарных отсеков ПО№1-ПО№3» заменить словами «пожарных отсеков ПО№1, ПО№3»;

- актуализации ссылок на нормативные документы по пожарной безопасности, утвержденные приказом Росстандарта № 318 от 13 февраля 2023 года, а также исключения из документа в целом, ссылок на иные нормативные документы, не входящие в указанный приказ;

- размещения крышной котельной на покрытии здания (дополнительно дополнить следующим требованием: «Предусмотреть размещение крышной котельной на покрытии здания с пределом огнестойкости не менее REI 150 на пространственной конструкции (колоннах) с пределами огнестойкости не менее REI 150 на высоте, обеспечивающей безопасность здания при возникновении аварийной ситуации со взрывом);

- уточнения в тексте СТУ сведений о иных путях эвакуации со второго этажа предприятия общепита, за исключением открытой лестницы;

- необходимости проработки вопроса обоснования расчетами пожарного риска с учетом открытой лестницы со второго этажа помещения общепита (снизить скорость движения людей в расчете риска или зависить время начала эвакуации), а также предусмотреть дополнительные компенсирующие мероприятия с учетом данной лестницы;

- привести расчеты по оценке пожарного риска в соответствии с требованиями СП 505.1311500.2021, а также откорректировать информацию по ссылочным документам в соответствии со списком литературы;

- необходимости проработки СТУ с участием специалистов пожарнотехнических научно-исследовательских, экспертных учреждений, а также пожарнотехнических образовательных организаций (письмо МЧС России № ИТ-19-20 от 05 мая 2020 года).

Председатель нормативно-технического совета

Секретарь нормативно-технического совета



М.В. Трущин

К.В. Сергеев