

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань. Республика Татарстан, 420088

(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin/tatarstan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел НД по Высокогорскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Высокая Гора, ул. Энергетиков 15, (84365) 3-34-04, E-mail: ond.po_vmr@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 39/1/15

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Исполнительному комитету Высокогорского сельского поселения Высокогорского муниципаль-
ного района Республики Татарстан

«25» октября 2024 г.

с.Высокая Гора

Во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Высокогорскому району ГУ МЧС России по РТ № 39 от «07» октября 2024 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «25» октября 2024 г. по 13 ч. 00 мин. «25» октября 2024 г. проведена внеплановая проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Высокогорскому району старшим капитаном внутренней службы Саляховым И.И., в отношении исполнительного комитета Высокогорского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Общее				
1.	Должностным лицам пройти обучения по программам противопожарного технического минимума	п.3 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020;	01.10.2025	
с. Высокая Гора:				
2.	Пожарные гидранты, расположенные по улицам ул. Кома-	п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства	01.10.2025	

	<p>ровка д.12, ул. Ми- чурина д.5, ул. Овражная д.113, ул. Колхозная д.48, ул. Малиновая д.23, ул. Отрадная д.144, ул.Полковая д.4г, ул.Б.Красная д.7, д.19 , ул. Малиновая д.123, ул. Овражная д.126, ул. Дальняя д.126, ул. Дачная д.39, ул. 2-ая Степ- ная д.34, приспособить для забора воды пожарным автомобилями.</p>	<p>Российской Федерации №1479 от 16.09.2020)</p>		
3.	<p>Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.</p>	<p>(ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);</p>	01.10.2025	
4.	<p>Естественный водосточник оборудовать подъездными путями и пирсом с твердым покрытием для забора воды пожарной техники в любое время.</p>	<p>(ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);</p>	01.10.2025	
5.	<p>Водонапорную башню приспособить для забора воды пожарными автомобилями.</p>	<p>п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020</p>	01.10.2025	

Пос. Инеш:

6.	<p>Пожарные гидранты, расположенные по улицам ул Молодежная д.3 приспособить для забора воды пожарным автомобилями.</p>	<p>п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020)</p>	01.10.2025	
----	---	---	------------	--

7.	Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.	(ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);	01.10.2025	
с. Пермьяки:				
8.	Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.	(ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);	01.10.2025	
9.	На территории поселения оборудовать звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре.	(п.63 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ»	01.10.2025	
10.	Обеспечить дороги с твердым покрытием по улицам Лесная, Ягодная, Полевая, Васильковская, Земляничная, Дальняя, Луговая, Новая, Энтузиастов, Поперечная, Светлая для проезда пожарной техники	п. 71 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020	01.10.2025	
д. Калинино:				
11.	Населенный пункт оборудовать наружными источниками противопожарного водоснабжения,	(ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009	01.10.2025	

	обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.	«Источники наружного противопожарного водоснабжения»);		
12.	Водонапорную башню приспособить для забора воды пожарными автомобилями.	п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020	01.10.2025	

с. Пановка

13.	Населенный пункт оборудовать наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.	(ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);	01.10.2025	
14.	Водонапорную башню приспособить для забора воды пожарными автомобилями.	п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020	01.10.2025	

д. Клетни

15.	Населенный пункт оборудовать наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.	(ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);	01.10.2025	
16.	Территорию поселения оборудовать звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре.	п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020	01.10.2025	
17.	Водонапорную башню приспособить для забора воды пожарными автомобилями.	п. 75 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020	01.10.2025	
18.	Естественные водо-	(ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического	01.10.2025	

	источники оборудовать подъездными путями и пирсом с твердым покрытием для забора воды пожарной техники в любое время года.	регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР
по Высокогорскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

Саляхов И.И.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» Саляхов И.И. 2024 г.
М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:
Руководитель исполнительного комитета
Высокогорского сельского поселения Высокогорского
муниципального района Республики Татарстан
Салахутдинов Ренас Фаратович
(должность, фамилия, инициалы)

«25» Салахутдинов Р.Ф. 2024 г.



*Копию получил Корсаков
Салахутдинов Р.Ф.*

