

Отдел НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР

ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

с. Высокая Гора
(место составления акта)

"25" октября 20 24 г.
(дата составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 39

по адресу/адресам: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, РТ, с. Высокая Гора, ул. Б.Красная дом 113 А; адрес места фактического осуществления им деятельности по адресу: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Высокогорское сельское поселение.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 39 от 07.10.2024 начальника отдела НД и ПР по Высокогорскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Разгулова А.М.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)
документарная/выездная)

исполнительного комитета Высокогорского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"25" 10 20 24 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Продолжительность 1 день / 4 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день, 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Руководитель исполнительного комитета Высокогорского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Салахутдинов Ренас Фаратович.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

"25" 10 2024 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор отдела НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Салыхов И.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Руководитель исполнительного комитета Высокогорского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Салахутдинов Ренас Фаратович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных) правовых актов):

Общее:

1. Должностным лицам пройти обучения по программам противопожарного технического минимума

с. Высокая Гора:

2. Пожарные гидранты, расположенные по улицам ул. Комаровка д.12, ул. Мичурина д.5, ул. Овражная д.113, ул. Колхозная д.48, ул. Малиновая д.23, ул. Отрадная д.144, ул. Полковая д.4г, ул. Б. Красная д.7, д.19, ул. Малиновая д.123, ул. Овражная д.126, ул. Дальняя д.126, ул. Калиновая д.1а, ул. Дачная д.39, ул. 2-ая Степная д.34, приспособить для забора воды пожарным автомобилями.

3. Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.

4. Естественный водоисточник оборудовать подъездными путями и пирсом с твердым покрытием для забора воды пожарной техники в любое время.

5. Водонапорную башню приспособить для забора воды пожарными автомобилями.

Пос. Инеш:

6. Пожарные гидранты, расположенные по улицам ул. Молодежная д.3 приспособить для забора воды пожарным автомобилями.

7. Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.

с. Пермьяки:

8. Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.

9. На территории поселения оборудовать звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре.

10. Обеспечить дороги с твердым покрытием по улицам Лесная, Ягодная, Полевая, Васильковая, Земляничная, Дальняя, Луговая, Новая, Энтузиастов, Поперечная, Светлая для проезда пожарной техники

д. Калинино:

11. Населенный пункт оборудовать наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.

12. Водонапорную башню приспособить для забора воды пожарными автомобилями.

с. Пановка:

13. Населенный пункт оборудовать наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.

14. Водонапорную башню приспособить для забора воды пожарными автомобилями.

д. Клетни:

15. Населенный пункт оборудовать наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающих расход воды не менее 5 л/с и расположенных на расстоянии не более 200 метров от строений.

16. Территорию поселения оборудовать звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре.

17. Водонапорную башню приспособить для забора воды пожарными автомобилями.

18. Естественные водоисточники оборудовать подъездными путями и пирсом с твердым покрытием для забора воды пожарной техники в любое время года.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний).

Не выполнено в установленный срок 1.10.2024 предписание №61/1/14 от 09.11.2023 по устранению нарушений требований пожарной безопасности (пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Старший инспектор отдела НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Салахов И.И.

" 25 " _____ 2024 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Руководитель исполнительного комитета Высокогорского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Салахутдинов Ренас Фаратович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 25 " _____ 10 2024 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)